

ROZ.2810.24.2021

WYJASNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Naprawa pomp - pompownie NW Kościan” nr sprawy ROZ.2810.24.2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udzielił następującej odpowiedzi:

Pytania z dn. 22.04.2021 r.

Pytanie 4.

Proszę o informacje dla pompowni Wolnieść. Jaki jest producent, typ, parametry wciągarki elektrycznej do podnoszenia pomp.

Odpowiedź Zamawiającego

Producent, typ, parametry: MAGNUM SHZ 1000/2 - Wciągarka linowa 230V, max 1000 kg.



Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

tel.: +48 (61) 85 67 750 | faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mail:

poznan@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



(-) Bogumił Nowak

Dyrektor RZGW w Poznaniu