Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Opis przedmiotu zamówienia:

„Przegląd agregatów prądotwórczych awaryjnego zasilania obiektów na terenie ZZ Nysa”

Dane dotyczące lokalizacji obiektów ,gdzie są zainstalowane agregaty prądotwórcze w obiektach Zbiornika Wodnego Nysa:

1. **Budowla Zrzutowa ul. Słoneczna 1 ,48-304 Nysa,**
2. **Budynek Socjalno - Gospodarczy – Jeziorna 9 , 48-304 Nysa**
3. **Budynek Obsługi Zbiornika ul. Słoneczna 1A , 48-304 Nysa**
4. **Przepompownia Siestrzechowice – Siestrzechowice dz. 160**
5. **Przepompownia Zwierzyniec – dz. 19/5 obręb Wierzbno**
6. **Jaz 1 – Nysa przy ul. Wyspiańskiego**
7. **Jaz2 – Nysa przy ul. Szlak Chrobrego**

Obiekty Zbiornika Wodnego Nysa zlokalizowane są w promieniu około 15 km od Budynku Obsługi Zbiornika ul. Słoneczna 1A

1. **Zakres usług i czynności przewidziany do wykonania:**
   -Zgodnie z załączonym wykazem czynności i materiałami eksploatacyjnymi dla poszczególnych agregatów (stan mth na 14.04. 2021r.)
2. **Termin wykonania zadania: do 30.05.2021r.**
3. **Wymagania :**
   - wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą w temacie zamówienia(serwisowanie i naprawa agregatów prądotwórczych) , posiadać własny sprzęt i personel.
   - posiadać autoryzację do serwisowania i przeglądu wymienionych agregatów
   - przedstawić referencje w przedmiocie serwisowania agregatów o mocy min.22kVA i większej mocy w okresie ostatnich 2 lat.
   - przedłużenie gwarancji na kolejne 12 miesięcy, przy zachowaniu warunków uwzględnionych w karcie gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi.
   - materiały eksploatacyjne (filtry – oryginalne) oleje silnikowe i płyny chłodnicze zalecane przez producenta silników wymienionych w załączniku agregatów
   - posiadać umowę na utylizację odpadów (zużyty olej , filtry, płyn chłodzący, i inne powstałe po przeprowadzeniu przeglądu serwisowego)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nysie
ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
tel.: +48 (77) 431 51 72 | fax: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl

Inne informacje:

- prace będą wykonywane w trakcie normalnego okresu użytkowania obiektów
- zaleca się wykonywanie prac w dni pracujące w godzinach 8:00 – 16:00,
- Zamawiający gwarantuje pomoc ze stronu obsługi obiektu, ,
- Zamawiający gwarantuje dostęp do pomieszczeń socjalno – sanitarnych ,
- Zamawiający gwarantuje dostęp do prądu elektrycznego na wszystkich obiektach,
- oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia m.in. zakupem materiałów, dostarczeniem materiałów, montażem, pomiarami, odbiorem zużytych materiałów i kosztami dojazdu .
- dopuszcza się zorganizowanie wizji lokalnej na terenie obiektów w Nysie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Panem Markiem Seruga, tel. 600 927 563.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nysie
ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
tel.: +48 (77) 431 51 72 | fax: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl