Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Opis przedmiotu zamówienia

„Przegląd agregatów prądotwórczych awaryjnego zasilania obiektów na terenie ZZ Nysa"

Część II – zespół prądotwórczy zlokalizowany na jazie w Lewinie Brzeskim,
ul. Zamkowa 13, 49-340 Lewin Brzeski

1. **Zakres usług i czynności przewidziany do wykonania:**
   - przegląd części elektrycznej,
   - pomiary rezystancji izolacji prądnicy,
   - pomiary uziemienia,
   - sprawdzenie prawidłowości połączeń elektrycznych,
   - przegląd części mechanicznej,
   - sprawdzenie szczelności układu smarowania i układu wydechowego,
   - sprawdzenie szczelności układu paliwowego,
   - sprawdzenie układu doładowywania akumulatora,
   - sprawdzenie układu wspomagającego rozruch w niskich temperaturach,
   - sprawdzenie stanu akumulatora (pomiar gęstości elektrolitu),
   - wymianę filtrów (olej, paliwo),
   - wymianę oleju silnikowego,
   - sprawdzenie oraz ewentualne uzupełnienie płynów eksploatacyjnych,
   - sprawdzenie czujnika włączającego agregat awaryjnie po zaniku prądu,
   - próbne uruchomienie agregatu po wykonaniu w/w prac.
2. **Termin wykonania zadania: do 30.05.2021r.**
3. **Wymagania :**
   - Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą w temacie zamówienia (serwisowanie i naprawa agregatów prądotwórczych) , posiadać własny sprzęt i wykwalifikowany personel,
   - przedstawić referencje w przedmiocie serwisowania agregatów o mocy min. 9,6kW i większej mocy w okresie ostatnich 2 lat.
   - udzielić gwarancji na 12 miesięcy w zakresie wykonanych robót,
   - stosować oryginalne materiały eksploatacyjne lub zamienniki o tej samej jakości, wymagane przez Producenta urządzenia,
   - posiadać umowę na utylizację odpadów (zużyty olej , filtry, płyn chłodzący, i inne powstałe po przeprowadzeniu przeglądu serwisowego)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nysie
ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
tel.: +48 (77) 431 51 72 | fax: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl

Inne informacje:

- prace będą wykonywane w trakcie normalnego okresu użytkowania obiektu,
- zaleca się wykonywanie prac w dni pracujące w godzinach 7:00 – 16:00,
- Zamawiający gwarantuje pomoc ze stronu obsługi obiektu, ,
- Zamawiający gwarantuje dostęp do pomieszczeń socjalno – sanitarnych,
- Zamawiający gwarantuje dostęp do prądu elektrycznego,
- oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia m.in. zakupem materiałów, dostarczeniem materiałów, montażem, pomiarami, odbiorem zużytych materiałów i kosztami dojazdu, etc.
- dopuszcza się zorganizowanie wizji lokalnej na terenie obiektów w Nysie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Panem Marcinem Pawełczykiem tel. 603 293 450.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nysie
ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa
tel.: +48 (77) 431 51 72 | fax: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl