**Przegląd agregatów prądotwórczych awaryjnego zasilania obiektów na terenie ZZ Nysa**

Część II Przegląd agregatu prądotwórczego zlokalizowanego na terenie Jazu w Lewinie Brzeskim

Nazwa agregatu dla części drugiej postępowania jest to zespół prądotwórczy typu ZERD 210/3 9,6kW wymaga przeglądu serwisowego. Jest to agregat do awaryjnego zasilania jazu.