

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Konserwacja i Przegląd Stałego Urządzenia Gaśniczego w serwerowni z generatorem gaszącym aerozolu typ: GGA-35ST wraz z Centralą gaszenia IGNIS 1520M w serwerowni przy Wyb. Wyspiańskiego 39 we Wrocławiu, RZGW we Wrocławiu, ZZ Wrocław”

Spis treści:

- 1. Przedmiot specyfikacji**
- 2. Zakres usługi**
- 3. Dokumentacja i odbiór usługi**
- 4. Warunki realizacji zamówienia**

1) Przedmiot specyfikacji

Przegląd i konserwacja systemu instalacji gaśniczej SUG z generatorem gaszącym aerozolu typ: GGA-35ST wraz z Centralą gaszenia IGNIS 1520M w serwerowni przy Wyb. Wyspiańskiego 39, w siedzibie Zarządu Zlewni Wrocław, RZGW we Wrocławiu.

2) Zakres usług

1. Przegląd i konserwacja techniczna ma zapewnić poprawne działanie urządzeń przeciwpożarowych i będzie polegała na:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzenie poprawności działania centrali i jej obsługi
- sprawdzenie konfiguracji centrali
- oczyszczanie elementów centrali
- sprawdzenie układu zasilania
- sprawdzenie wzrokowe stanu akumulatorów oraz pomiar napięć i prądów
- sprawdzenie zadziałania 100 % detektorów oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
- sprawdzenie zadziałania sterowań elektrozaworem z automatycznych i ręcznych wyzwalaczy,
- sprawdzenie poprawności zadziałania lamp ostrzegawczych i informacyjnych,
- sprawdzenie poprawności zadziałania sygnalizatorów,
- sprawdzenie ciśnienia gazu w butlach,
- sprawdzenie ciągłości linii dozorowych,
- ocena stanu technicznego widocznych tras kablowych,
- sprawdzenie przewodów, zbiorników, połączeń czy nie są uszkodzone,
- sprawdzenie dysz, przewodów czy nie są zapchane ciałami obcymi

3) Dokumentacja i odbiór usługi.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przeglądów zgodnie z zakresem wynikającym z niniejszej specyfikacji oraz obowiązków umownych.

Wyniki przeglądów należy spisać w protokołach i załącznikach do protokołów. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie papierowej.

Wzory protokołów wykonania usługi przeglądu technicznego muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:

- Nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,
- Nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
- Datę i miejsce wykonania kontroli,
- Rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku,
- Wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,
- Wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń ppoż.,
- Podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,
- Czytelny podpis wykonawcy.

Sprzęt podlegający przeglądowi powinien otrzymać indywidualną cechę aktualizacji (nalepkę z nazwą firmy kontrolującej, nazwiskiem i podpisem wykonawcy oraz datą wykonania i ważności przeglądu).

Kontrole, o których mowa powinny przeprowadzać osoby posiadające autoryzację / uprawnienia i dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych sprzętu objętego zamówieniem.

Wykonawcą zamówienia mogą być podmioty posiadające doświadczenie w zakresie przeprowadzania przeglądów systemów ppoż./ gaszenia.

Odbiór poszczególnych kontroli następuje komisyjnie poprzez spisanie protokołu odbioru podpisany przez osoby uprawnione, które sporządziły dany protokół.

Wykonawca zapewnia:

- niezbędne do wykonania usługi narzędzia,
- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia/ autoryzację i 2 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów systemów.

4) Warunki realizacji zamówienia

- Przeglądy, konserwacje i remonty zleconego sprzętu oraz systemów będą odbywać się w dni robocze w godzinach 8-14 po telefonicznym zleceniu Zamawiającego , który określi termin, ilość, rodzaj oraz miejsce przeglądu.
- Termin wykonania usługi nie może przekroczyć 5 dni roboczych od telefonicznego zgłoszenia.