

RZ.ROZ.2810.9.1.2021.BP

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski**”, znak RZ.ROZ.2810.9.2020.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust.1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane od Wykonawcy zapytanie bez ujawniania źródła zapytania oraz dokonuje zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1:

„W nawiązaniu do zapisów dokumentacji technicznej zwracamy się o wyrażenie zgody na zastosowanie rękawa nasączonego żywicą epoksydową o parametrach wytrzymałościowych określonych przez Zamawiającego”

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rękawa nasączonego żywicą epoksydową o parametrach wytrzymałościowych określonych przez Zamawiającego.

W związku z powyższym zmienia się:

- 1) Załącznik nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna, który w nowym brzmieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
- 2) Pkt 4.1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bez wykopowej renowacji 2 szt. rurociągów tłocznych o długości 92mb każdy w technologii rękawa CIPP z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej nasączonego żywicą poliestrową lub winyloestrową **lub epoksydową** utwardzaną promieniami UV, parą lub wodą”

Niniejsza odpowiedź na zapytanie oraz zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna- zmieniona