



ROZ.2810.29.2021

## WYJASNIENIA TREŚCI SWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gmina Pyzdry” nr sprawy ROZ.2810.29.2021*

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielił następującej odpowiedzi:

### Pytania z dn. 10.06.2021 r.

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym ułożenia siatki stalowej ocynkowanej powlekanej, o której mowa w projekcie budowlanym, czy należy w/w siatkę uwzględnić w Przedmiarze robót, a jeżeli tak to w jakiej ilości?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuję, iż w przedmiarze robót należy przewidzieć siatkę stalową ocynkowaną powlekaną o parametrach oczka 55x55 mm grubość pręta 2,5 mm z powłoką 3,5 mm, w ilości – 12405 m<sup>2</sup>. Zamawiający udostępni nowy przedmiar (z dodatkową pozycją).

  
Z-CIA DYREKTORA  
Roman Strzelczyk

Załączniki:

1. Przedmiar po zmianach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

tel.: +48 (61) 85 67 750 | faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mail:

poznan@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl