

Przedmiar robót

Dla zadania :

**Serwis i naprawa instalacji klimatyzacji śluz Kanału Gliwickiego
+ stopień Koźle.**

Data wykonania :26.02.2021r.

Opracował :

**INSPEKTOR
ds. Mechanicznych**

mgr inż. Krzysztof Kubowicz

Krzysztof Kubowicz

.....

przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Przegląd i naprawy Klimatyzator ROTENSO typ UKURA U35Wi/oR12 Stopień Wodny Koźle w m. Kędzierzyn-Koźle Krotność = 2 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Przegląd i naprawy Klimatyzator VIVAX typ ACP-24CF7OGEEI/O Śluza Łabędy w m. Gliwice Krotność = 2 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Przegląd i naprawy Klimatyzator Sinclair typ ASH-09AP Nadzór Wodny Kędzierzyn-Koźle Krotność = 2 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	Przegląd i naprawy Klimatyzator Sinclair typ ASF-24 A; Klimatyzator Sinclair typ ASF-36A Śluza Kłodnica w m. Kędzierzyn-Koźle Krotność = 2 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	kalk. własna	Przegląd i naprawy Klimatyzator Fral typ Super Cool FSC 14 SC - 7 szt. Klimatyzator Fral typ FSC25.109 Klimatyzator nawiewowy LG - 7 szt. Kurtyna powietrzna Frico Kurtyna powietrzna Dimplex Śluza Dzierżno w m. Pyskowice Krotność = 2 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Przegląd i naprawy Klimatyzator VIVAX typ ACP-36CF100GEEI/O Śluza Rudziniec w m. Rudziniec Krotność = 2 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000