

Gdańsk, dnia 28.06.2021 r.

Oznaczenie sprawy: GD.ROZ.2811.110.2021.ZZ.0

**WYJAŚNIENIA NR 1
DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA
OFERTOWEGO**

Dotyczy: postępowanie o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto pn. „ **Usługi serwisowania instalacji klimatyzacji i wentylacji w siedzibie PGW WP RZGW Gdańsk w roku 2021** ”

Pytanie 1

W opisie przedmiotu zamówienia Punkt II. Zakres zamówienia, ppkt. 6. umieszczono zapis cyt. - " uzupełnienie czynnika chłodzącego" W związku z faktem, że czynności serwisowe muszą być wykonywane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018. poz. 2221 z późn. zm.), nie wolno uzupełniać czynnika chłodniczego poprzez tzw. "dobijanie". Po stwierdzeniu ubytku czynnika należy wykonać szereg czynności, w tym przekazanie pozostałego czynnika do regeneracji, azotową próbę szczelności etc., a w przypadku złej jakości czynnika należy wymienić go na nowy. W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie tego zapisu z czynności serwisowych, a stwierdzenie ubytku gazu potraktować jako awarię urządzenia wykraczającą poza zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych. W takim przypadku proponujemy dodanie punktu - XX - W razie stwierdzenia konieczności niezbędnych potrzeb naprawczych wykraczających poza umowny zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i przedstawi protokół zawierający zakres i wycenę dodatkowych prac mających na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - w Opisie przedmiotu zamówienia w II Zakres zamówienia, pkt. 6 poprzez wykreślenie zapisu *uzupełnienie czynnika chłodzącego*. I dodanie pkt. 8 o treści: *W razie stwierdzenia konieczności niezbędnych potrzeb naprawczych wykraczających poza umowny zakres czynności serwisowo-konserwacyjnych, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i przedstawi protokół zawierający zakres oraz wycenę dodatkowych prac mających na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej urządzeń.*

Powyższa zmiana treści Opisu przedmiotu zamówienia jest dla Wykonawców wiążąca i stanowi jej integralną część. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

ZATWIERDZAM

Z-CA DYREKTORA



Karol Rudomina