

Zgorzelec, dnia 19 czerwca 2021 r.

Nasz znak: WR.ROZ.2810.42.2021

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Wyjaśnienia oraz modyfikacja SWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Działając na podstawie przepisu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w postępowaniu pn. „**Remont Wałów Przeciwpowodziowych od Miejscowości Janiszowice do Żytowania 7 odcinków – etap I wał Markosice-Póżna.**” wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią. Poniższe informacje stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 1

W opracowaniu EKSPERTYZA TECHNICZNA zapisano, iż należy wyciąć i wykarczować drzewa i krzewy rosnące w korpusie wału. Prosimy o podanie ilości i wielkości drzew do wycinki.

Odpowiedź

Ilość drzew rosnących na wale w km 2+400 -5+430 podano w załączonej tabeli. Dodatkowo wykonawca winien pozyskane z wycinki dłuższe zwieźć w jedno miejsce, zabezpieczyć na cały czas prowadzenia robót. Z korpusu wału należy usunąć 181 m² zakrzaczeń gęstych.

Wykaz drzew rosnących na wale przeciwpowodziowym w km 2+400-5+430					
Lp.	Gatunek/ nazwa potoczna	średnica pnia na wys. 1,3 m w cm	Lp.	Gatunek/ nazwa	średnica pnia na wys. 1,3 m w cm
1	Jabłoń	36	40	dąb	6
2	dąb	32	41	dąb	105
3	brzoza	25	42	dąb	92
4	brzoza	25	43	dąb	16
5	brzoza	20	44	dąb	16
6	brzoza	8	45	dąb	18
7	brzoza	18	46	dąb	22
8	brzoza	18	47	dąb	24
9	brzoza	15	48	dąb	26
10	brzoza	15	49	dąb	22
11	brzoza	15	50	dąb	22
12	dąb	30	51	dąb	20
13	dąb	22	52	dąb	24
14	grusza	10	53	dąb	24
15	dąb	10	54	dąb	18
16	dąb	10	55	dąb	20
17	osika	15	56	dąb	20
18	dąb	20	57	dąb	20
19	dąb	15	58	dąb	22
20	wierzba	24	59	dąb	25
21	wierzba	22	60	dąb	21
22	wierzba	20	61	dąb	21
23	wierzba	18	62	dąb	20
24	wierzba	15	63	dąb	22
25	wierzba	10	64	dąb	21
26	wierzba	8	65	dąb	26
27	wierzba	15	66	dąb	19
28	dąb	18	67	dąb	84
29	dąb	70	68	dąb	86
30	dąb	20	69	dąb	86
31	dąb	16	70	dąb	95
32	brzoza	16	71	dąb	89
33	dąb	95	72	dąb	91
34	dąb	102	73	dąb	114
35	osika	6	74	dąb	28
36	osika	6	75	dąb	21
37	osika	8	76	dąb	20
38	osika	6			
39	dąb	6			

Ogólna liczba drzew do usunięcia wynosi 76 sztuk.

Pytanie 2

Prosimy o informację o rodzaju nawierzchni na przejeździe km 2+764 oraz na zjazdach z wału km 3+350, 3+590, 4+080, 4+320, 4+700 i 5+236

Odpowiedź

Przejazd wałowy w km 2+764 - o nawierzchni gruntowej

Zjazd z wału w km 3+350 - o nawierzchni gruntowej

Zjazd z wału w km 3+590 – o nawierzchni gruntowej

Przejazd wałowy w km 4+080 - nawierzchnia z płyt betonowych

Przejazd wałowy w km- 4+320 – nawierzchnia z płyt betonowych

Przejazd wałowy w km 4+700 – nawierzchnia z płyt betonowych

Przejazd wałowy w km 5+236 – najazd od strony odpowietrznej ubezpieczony płytami typu krata w osi kół, od strony odwodnej zjazd o nawierzchni nie utwardzonej.

Pytanie 3

Przepusty km 2+764, 3+125 i 3+420. Proszę o potwierdzenie zakresu robót na przepustach jak zapisanego w opracowaniu EKSPERTYZA TECHNICZNA część opisowa str. 13.

Odpowiedź

Remont przepustów nie jest objęty zakresem PFU. Prace polegające na uzupełnieniu ubytków i zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów stalowych będą wykonywane w ramach corocznej konserwacji wałów na podstawie odrębnych zleceń.

Zmianie ulegają terminy :

- składania ofert – do dnia **07.07.2021 r.** do godz. **10.00**
- otwarcia ofert - do dnia **07.07.2021 t.** do godz. **11.00**
- termin związania z ofertą - do dnia **05.08.2021r.**

Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie. Wprowadzone zmiany stanowią integralną część dokumentacji przedmiotowego postępowania i zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia .

Sprawę prowadzi:

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

Anna Rosa tel. +48 75 64 08 152; +48 75 64 08 154

anna.rosa@wroclaw.rzgw.gov.pl

Z up.

Z-CADYREKTORA

Leszek Federowicz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

ul. Słowackiego 9e, 59-900 Zgorzelec

tel.: +48 (75) 72 28 100 | faks: - | e-mail: zzzgorzelec@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Gos!
19.06.2021 r.

