

Poznań, 7 lipca 2021 r.

PO.ROZ.2810.33.2021

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych pn.: „Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański nr sprawy PO.ROZ.2810.33.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.

Wnosimy o zmianę zapisów SWZ dotyczących terminu składania ofert przetargowych. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i sezon urlopowy został znacznie ograniczony czas na przygotowanie oferty. Ze względu na szeroki zakres dokumentacji oraz chęć złożenia solidnej i rzetelnej oferty cenowej wnosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 09.07.2021 r. na dzień 23.07.2021 r. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli na przygotowanie rzetelnej – rynkowej oferty cenowej i zapewni odpowiedni poziom konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.07.2021 r.

Pytanie 2.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie kosztorysów na roboty hydrotechniczne i gazowe w formacie "ath".

*Odpowiedź: Wiążącym „przedmiarem robót” są opublikowane pliki PDF. Zamawiający odstępuje od udostępniania wykonawcom przedmiarów robót w wersji edytowalnej. Jednocześnie informujemy, że jest możliwość samodzielnego przekonwertowania Przedmiaru robót załączonego w formacie pdf na wersję edytowalną, jak również otwarcia pliku *pdf w różnych programach kosztorysowych.*

Pytanie 3.

1) Czy Zamawiający dopuści do stosowania jako elementy konstrukcyjne grodzice stalowe używane (elementy konstrukcyjne, elementy korpusu zapory i elementy konstrukcji żelbetowych)? Jeśli tak, to jakie wymogi muszą spełniać ścianki używane ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

2) Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne lub zamiennie zastosowanie w miejsce zaprojektowanych stalowych ścianek szczelnych, ścianki z tworzyw sztucznych ? Jeśli tak , to prosimy o podanie parametrów ścianek z tworzyw sztucznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w miejsce ścianek szczelnych stalowych jako równoważne uszczelnienie zapory przesłoną bentonitowo-cementową ?

Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów przesłony i technologii wykonania (np. DSM, CDMM).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4.

I . Część formalna

1. W jakim terminie Zamawiający przekaze Wykonawcy teren robót.

Jakie poniesie konsekwencje w przypadku niedotrzymania terminu przekazania placu budowy.

Odpowiedź: Niezwłocznie po podpisaniu Umowy oraz uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo – finansowego.

2. Jak zamierza postąpić Zamawiający z nakładami poniesionymi przez Wykonawcę na realizację pełnego zakresu prac w przypadku jego ograniczenia przez Zamawiającego bez winy Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych robót i dokona rozliczenia finansowego.

3. Jaki jest termin zatwierzeń, o których mowa w par.1 ust.13 mowy.

Odpowiedź: Przed wbudowaniem materiałów

4. Jak często i na jakich zasadach odbywać się mają częściowe odbiory robót i co ma być ich przedmiotem.

Odpowiedź: Zgodnie z tabelą etapów fakturowania.

5. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenia dokumentacji powykonawczej zarówno dla części hydrotechnicznej oraz gazowej w terminie 6 miesięcy od dnia odbioru końcowego tych robót (par. 6 ust. 4e).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w Umowie

6. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem robót utrzymaniowych (par.12 ust.1a).

Odpowiedź: Zapis w par.12 ust.1a Umowy zostanie sprostowany na :

„za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu niniejszej Umowy w stosunku do terminów określonych zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowym realizacji robót budowlanych lub w zgłoszeniu gotowości do końcowego odbioru przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,”

7. Czy kary nałożone za niedotrzymanie terminów częściowych ulegają zwrotowi w przypadku dotrzymania terminu końcowego realizacji umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w Umowie.

8. Prosimy o zmniejszenie limitu kar do maksimum 20 % wartości umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o urealnienie zapisów dotyczących waloryzacji cen do aktualnej sytuacji gospodarczej i oparcie waloryzacji cen jedynie o wskaźniki wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej – powyżej 2% kwartalnie.

Odpowiedź: Pytanie swoim zakresem obejmuje odwołanie złożone do KIO

10. Prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia do umowy kosztorysu szczegółowego – jako wymogu nadmiernego, nieekologicznego i skutkującego powstaniem nadmiernego śladu węglowego.

Kosztorys ofertowy – uproszczony + wykaz stawek i narzutów+ wykaz materiałów i sprzętu wraz z cenami stanowią wystarczającą bazę dla sporządzenia wyceny prac zamiennych lub dodatkowych , która to wycena jest opisana w par.3 ust. 4 i 5.

Dla ewentualnej oceny ofert wystarczający jest zapis pkt.6.14 SWZ mówiący, że:

„ ..Zamawiający zastrzega sobie prawo, na każdym etapie postępowania, zażądać od wykonawcy przedstawienia dla każdej pozycji kosztorysowej kalkulacji wykonanej metodą szczegółową.”, stosowany do pozycji budżetowych wątpliwość Zamawiającego.

Wobec dowolności bazy normatywnej (KNR, Normy zakładowe, wyceny własne itp.) Zamawiający nie ma obiektywnych podstaw weryfikacji nakładów zastosowanych przez Oferenta, natomiast ceny czynników są mu znane z ofert

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od przedmiotowego warunku.

11. Jak pogodzić zapis pkt.6.11 SWZ :

„ Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym (uproszczonym) nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia” .

z umownymi zapisami dotyczącymi waloryzacji?

Odpowiedź: W przypadku nie wystąpienia podstaw do waloryzacji cen.

12. Jaki jest okres gwarancji dla nasadzeń i utrzymania zieleni?

Odpowiedź: Zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy

13. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada wszystkie zgody oraz decyzje administracyjne niezbędne do realizacji prac, a w przypadku upływu terminu ich ważności zobowiązuję się do ich aktualizacji i udostępnienia wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o udostępnienie wszystkich ważnych pozwoleń i decyzji.

Odpowiedź: Decyzje i pozwolenia znajdują się w zamieszczonym pliku o rozszerzeniu zip „Załącznik do Zmiany treści SWZ – dokumentacja2”, w katalogu DECYZJE

15. Prosimy o załączenie ważnej Decyzji pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Decyzje i pozwolenia znajdują się w zamieszczonym pliku o rozszerzeniu zip „Załącznik do Zmiany treści SWZ – dokumentacja2”, w katalogu DECYZJE

16. Prosimy o udostępnienie rysunku nr 24 (Projekt wykonawczy Hydrotechnika) – brak na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Rysunek obejmuje profil podłużny gazociągu, który jest uwzględniony w dokumentacji „Przebudowa gazociągu DN 500”.

17. W nawiązaniu do pisma Powiatowego Konserwatora Zabytków z dn. 28.09.2010 ;20.04.2011 oraz pozwolenia nr 110/C/2020 prosimy o potwierdzenie, iż Inwestor na terenie przedmiotowej inwestycji przeprowadził **wyprzedzające**, rozpoznawcze badania powierzchniowo – sondażowe, na wszystkich zewidencjonowanych stanowiskach przeprowadził ratownicze badania wykopaliskowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie przeprowadził ratowniczych badań wykopaliskowych. Zgodnie z zapisem w SWZ, koszt tych badań został uwzględniony w pkt. 8 w przedmiarze robot hydrotechnicznych.

18. Jaką procedurę wdroży Zamawiający w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych przez Wykonawcę na inne obiekty archeologiczne? Prosimy o potwierdzenie, iż w takim przypadku uzyskanie pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych

(zamieszczone na stronie pozwolenie nr 110/C/2020 utraciło ważność 31.12.2021), koszt prowadzenia tych badań oraz wydłużenie terminu realizacji inwestycji nie będą obciążały wyłonionego w postępowaniu przetargowym Wykonawcy.

Odpowiedź: Decyzja jest ważna do 31.12.2021 r. Koszt prowadzenia badań zgodnie z zapisem SWZ, koszt tych badań został uwzględniony w pkt. 8 w przedmiarze robót. Zamawiający nie przewiduje obciążenia wykonawcy w powyższym przypadku.

19. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie obowiązków Wykonawcy nie jest uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie.

Odpowiedź: Tak, pozwolenie na użytkowanie uzyska zamawiający.

20. Czy Zamawiający zamierza zagospodarować materiały rozbiórkowe? Jeśli tak prosimy o ich wyspecyfikowanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie zagospodarowywał odpadów budowlanych. Wszelkie powstałe odpady budowlane podczas budowy zagospodaruje wykonawca robót, wraz z potwierdzeniem przekazania do właściwych podmiotów gospodarczych specjalizujących się w danej dziedzinie.

II. Gazociąg

1. W związku ze zmianami w instrukcji PE-DY I26 zał. 1 rury stalowe Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zwracamy się z pytaniem czy przy przebudowie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Krobia – Śrem MOP 5,4 MPa będącego elementem niniejszego zamówienia dla rur stalowych DN 500 w zakresie przewiertu i przy metodzie wykopowej wymagane będzie świadectwo odbioru 3.2 czy 3.1?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.

2. Dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branży gazowej pkt 2 Materiały ppkt 2.2 Rury przewodowe. Zgodnie z SST rura przewodowa to Dz 508x11 r2 L360NB, udarność wg tab.6 wg PN-EN ISO 3183:2013, dokument kontrolny wg PNEN 10204:2006 p.3.1, a w opisie technicznym jest mowa o rurze Dz 508.0 x11.0mm wg PN-EN ISO 3183:2013-05 L415ME, izolowana fabrycznie zewnętrznie trójwarstwowymi powłokami polipropylenu 3LPP klasy C3 wg PN-EN ISO 21809-1 lecz o grubości nie mniejszej niż 8 mm lub Izolowana fabrycznie zewnętrznie trójwarstwowymi powłokami polipropylenu 3LPP klasy C3 wg PN-EN ISO 21809-1 o grubości normalnej i dodatkowo zabezpieczona poprzez nałożenie laminatu epoksydowego – na przewiert HDD. Który dokument w tym przypadku jest nadrzędny i jaką rurę Wykonawca ma przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.

3. Zgodnie z wydanymi warunkami Technicznymi przebudowywany gazociąg powinien umożliwić inspekcję i czyszczenie tłokami inteligentnymi. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem czy przebudowywany odcinek gazociągu będącego elementem postępowania wymaga na etapie realizacji przebudowy inspekcji i czyszczenia tłokami?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rur przewodowych równoważnych DN 500 w izolacji 3LPE kl. B3 +WM+ laminat epoksydowy w zamian zaprojektowanej izolacji 3LPP kl. C3?

Powyższe pytanie składamy w związku z trudnościami w zakupie rur w izolacji 3LPP kl. C3 co związane jest koniecznością przezbrajania linii izolacyjnej u producenta.

Ponadto aby zmienić typ izolacji producent musi nazbierać odpowiednią ilość rur, aby mógł wykorzystać cały wsad polipropylenu w związku z czym nie może określić terminu kiedy to może nastąpić.

W załączeniu przesyłamy kartę zmian do projektu.

TABELA ZMIAN MATERIAŁOWYCH I KONSTRUKCYJNYCH DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN500 MOP 5,4MPA RELACJI ŚREM – POZNAŃ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA RZECIE MĘCINIE W M. TULCE.”

L.p.	wg PROJEKTU				PROPOZYCJA ZMIANY				
	Nazwa elementu	Norma/ Producent	Materiał		Nazwa elementu	norma/	Materiał		Ilość
			oznaczenie	norma			oznaczenie	norma	
1	Rura przewodowa – rura stalowa dla przewiertu kierunkowego HDD izolowana fabrycznie zewnętrznie w izolacji trójwarstwowej 3LPP klasy C3 wg PN-EN ISO 21809-1 o grubości nominalnej i dodatkowo zabezpieczona poprzez nałożenie laminatu epoksydowego, DN500, ø508,0 x 11,0mm, L415ME -268mb	PN EN ISO 3183 PN-EN ISO 21809-1	L415ME	ISO 3183	Rura przewodowa dla przewiertu HDD SAWH izolowana fabrycznie zewnętrznie w izolacji trójwarstwowej 3LPE kl. B3 508,0 x 11,0 L415ME ISO 3183 + WM w laminacie 5 mm atest 3.2	PN EN ISO 3183 PN-EN ISO 21809-1	L415ME	ISO 3183	268 mb
2	Rura przewodowa – rura stalowa na łuki i wstawki izolowana fabrycznie zewnętrznie trójwarstwowymi powłokami polipropylenu 3LPP klasy C3 wg PN-EN ISO 21809-1 o grubości nominalnej, przeznaczona do pracy pod ciśnieniem 5,4MPa o parametrach DN500, ø508,0 x 11,0mm, L415ME -36mb	PN EN ISO 3183 PN-EN ISO 21809-1	L415ME	ISO 3183	Rura przewodowa SAWH izolowana fabrycznie zewnętrznie w izolacji trójwarstwowej 3LPE kl. B3 508,0 x 11,0 L415ME ISO 3183 + WM atest 3.2	PN EN ISO 3183 PN-EN ISO 21809-1	L415ME	ISO 3183	36 mb
3	Wstawka z rury przewodowej DN500 0508,x11,0mm PN-EN ISO 3183:2013-05 izolowanej fabrycznie zewnętrznie trójwarstwowymi powłokami polipropylenu 3LPP klasy C3 wg PN-EN ISO 21809-1 lecz o grubości nie mniejszej niż 6 mm 2xpo 1,5mb	PN EN ISO 3183 PN-EN ISO 21809-1	L415ME	ISO 3183	Rura przewodowa SAWH izolowana fabrycznie zewnętrznie w izolacji trójwarstwowej 3LPE kl. B3 508,0 x 11,0 L415ME ISO 3183 + WM atest 3.2	PN EN ISO 3183 PN-EN ISO 21809-1	L415ME	ISO 3183	2x 1,5 mb

Przedstawiciel inwestora

Projektant

Kierownik budowy

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie 6.

W związku ze złożeniem odwołania do KIO na postanowienia SWZ, szerokim zakresem prac, wymaganiami SWZ dotyczącymi zwłaszcza sieci gazowej oraz rozpoczynającym się sezonem urlopowym utrudniającym kontakty z dostawcami materiałów i usług prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 21 lipca 2021

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.07.2021 r.

Pytanie 7.

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału postawionego w Rozdziale 7 SIWZ pkt. 7.2 ppkt d - 1) poprzez zmianę zapisu :

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie, zapór ziemnych zbiorników hydrotechnicznych lub wałów przeciwpowodziowych o wartości łącznej brutto robót dotyczących zapór ziemnych lub wałów przeciwpowodziowych minimum 3 mln zł (w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy). Przez wartość łączną brutto robót dotyczących zapór ziemnych lub wałów przeciwpowodziowych należy rozumieć roboty obejmujące:

- roboty przygotowawcze dotyczące tych budowli,
- roboty rozbiórkowe, - roboty odtworzeniowe,
- główne budowle hydrotechniczne stanowiące ich integralną część np. budowle przelewowoupustowe, jazy,
- pozostałe budowle hydrotechniczne stanowiące ich integralną część np. przepusty wałowe, przegrody

Na zapis:

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub odbudowie, zapór ziemnych zbiorników hydrotechnicznych lub wałów przeciwpowodziowych o wartości łącznej brutto robót dotyczących zapór ziemnych lub wałów

przeciwpowodziowych minimum 3 mln zł (w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy). Przez wartość łączną brutto robót dotyczących zapór ziemnych lub wałów przeciwpowodziowych należy rozumieć roboty obejmujące:

- roboty przygotowawcze dotyczące tych budowli,
- roboty rozbiórkowe, - roboty odtworzeniowe,
- główne budowle hydrotechniczne stanowiące ich integralną część np. budowle przelewowoupustowe, jazy,
- pozostałe budowle hydrotechniczne stanowiące ich integralną część np. przepusty wałowe, przegrody

Wydłużenie okresu z którego Zamawiający uznaje referencje, do 8 lat umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie podmiotów co zwiększy konkurencyjność.

Jako przykład chcieliśmy wskazać postępowania RZGW w Warszawie Wody Polskie zmieniło zapis w SIWZ w czasie postępowania:

- „Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów” z lutego 2020r ,
- „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody” g. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno przetarg z dnia 13.08.2020 r.

oraz RZGW w Gdańsku czy w Bydgoszczy Wody Polskie, które w obecnie trwających postępowaniach jako warunek udziału w postępowaniu wymagają referencji wystawionych do 8 i do 10 lat przed terminem złożenia oferty:

- „Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy km 0+000 — 4+800, km 4+800 13+900 i wał prawy km 0+000-0+250, km 4+800-12+195, gmina Elbląg i Gronowo Elbląskie”
- Odbudowa Kanału Małgosia — etap II”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia tego warunku

Pytanie 8.

Z uwagi na szeroki zakres postępowania przetargowego obejmujący kilka branż oraz złożoność technologiczną, jak również wartość robót, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu otwarcia ofert o minimum 14 dni roboczych. Dodatkowo swoją prośbę motywujemy dość krótkim terminem określonym przez Zamawiającego (zaledwie 16 dni roboczych).

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.07.2021 r.

Pytanie 9.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mające wpływ na wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający uzna za okoliczności uprawniające strony do zmiany w tym zmiany terminu wykonania zamówienia, w kontekście przesłanek określonych w art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

Odpowiedź: Zamawiający z uwagi na okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie zmienia ostatecznego terminu zakończenia robót.

Pytanie 2

Co oznaczają materiały kluczowe mające istotny wpływ na wykonanie Umowy o których mowa § 14 pkt. 3 projektu Umowy? prosimy wykreślenie pojęcia niejasnego lub stworzenie i podanie jednoznacznej definicji.

Odpowiedź: Pytanie swoim zakresem obejmuje odwołanie złożone do KIO

Pytanie 3

Prosimy o wykaz materiałów kluczowych mających zastosowanie przy czynności opisanej w § 14 pkt. 3 projektu Umowy.

Odpowiedź: Pytanie swoim zakresem obejmuje odwołanie złożone do KIO

Pytanie 4

Przedmiar, rozdz.8 poz.10. Prosimy o uszczegółowienie opisu pozycji.

Jakie nadzory specjalistyczne, badania i obserwacje oraz jakie pozwolenia, uzgodnienia i decyzje oraz w jakim zakresie rzeczowym mają być wycenione w tej pozycji.

Odpowiedź: Wszystkie niezbędne które wystąpią w trakcie realizacji inwestycji

Pytanie 5

Przedmiar, rozdz.8 poz.20. Prosimy o wyspecyfikowanie zakresu i ilości prac (badania archeologiczne) jaki ma być wyceniony w tej pozycji.

Odpowiedź: Zakres i ilość ratunkowych badań archeologicznych zostanie określona przez nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia robót (jeżeli wystąpi taka konieczność)

Pytanie 6

Prosimy o podanie pozycji KPED dotyczącej wylotów drenarskich - np. przedmiar rozdz.2.3 poz.120

Odpowiedź: Pytanie jest niezrozumiałe dla zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie znaczenia symbolu KPED.

Pytanie 7

Prosimy potwierdzenie, że miejscem poboru gruntów piaszczystych do budowy korpusu zapory jest teren pokazany na mapie stanowiącej opinię 12.2 załączoną w części Uzgodnienia PW Dokumentacji Wykonawczej.

Odpowiedź: Miejsce wskazane na mapie jest alternatywnym miejscem poboru gruntów z czaszy zbiornika do budowy korpusu zapory zbiornika.

- Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zgodnie z załącznikiem – Opis przedmiotu zamówienia_07_07_2021.

Zamawiający **zmienia treść dotychczasowego Opisu przedmiotu zamówienia na następujący – zgodny z załącznikiem do niniejszych Wyjaśnień i zmian treści SWZ (plik): Opis przedmiotu zamówienia_07_07_2021**

- **Ponadto zmianie ulegają warunki udziału w postępowaniu** (pozostałe warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.2 SWZ nie ulegają zmianie):

Do obecnych warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie 7.2 SWZ d) zdolności technicznej i zawodowej - dodaje się kolejne warunki udziału w postępowaniu określone w poniższych punktach:

3) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał (zrealizował należycie i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie, gazociągu wysokiego ciśnienia o wartości każdego zadania nie mniejszej niż 500 000 zł brutto (w przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy).

4) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:

- a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci gazowych wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.
- b) 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, remontów i montażu Grupa 3 pkt 5 i 10 wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji

przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn.zm.).

- c) 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, remontów i montażu Grupa 3 pkt 5 i 10 wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz.828 z późn.zm.)

Osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Dopuszczalne jest łączenie funkcji wyżej wymienionych specjalistów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, uznaje się, że warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych ww. funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22 . 07 . 2021r., do godz. 11:15. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 22 . 07 . 2021r., o godz.: 12:00 (ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć zgodnie z treścią SWZ - za pośrednictwem Platformy).

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20 . 08 . 2021r.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w składanej ofercie przetargowej treści powyższych odpowiedzi Zamawiającego - jako wiążących.

***Dyrektor
Bogumił Nowak***

Załącznik – Poprawiony załącznik nr 8 do SWZ: Wykaz osób
Załącznik - Opis przedmiotu zamówienia_07_07_2021