

Zgorzelec, dnia 08. lipca 2021 r.

Nasz znak: WR.ROZ.2810.42.2021

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Wyjaśnienia oraz modyfikacja SWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Działając na podstawie przepisu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w postępowaniu pn. „**Remont Wałów Przeciwpowodziowych od Miejscowości Janiszowice do Żytowania 7 odcinków – etap I wał Markosice-Późna.**” wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia .

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią. Poniższe informacje stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu dot. zamówienia pn.: „Remont Wałów Przeciwpowodziowych od Miejscowości Janiszowice do Żytowania 7 odcinków – etap I wał Markosice-Późna.” Nr sprawy: WR.ROZ.2810.42.2021 zwracam się o wyjaśnienie jak poniżej.

Z dokumentów przedstawionych przez Zamawiającego wynika, że biuro projektowe Hydroprojekt Poznań w części opracowania „IV_Geologia” i „V_Geologia_uzupełnienie” wykonało „Raport z badań geotechnicznych - Ocena stanu technicznego rzeki Nysa Łużycka” oraz „Raport z uzupełniających badań geotechnicznych – Ocena stanu technicznego rzeki Nysa Łużycka” przez osobę uprawnioną a kategorią geologiczną VII.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz Ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze (PGiG), o której mowa w art. 52 ust. 4, z dnia 9 czerwca 2011 oraz szczegółowo Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Dz. U. poz. 425, z dnia 31 marca 2016 r., zarządza się, co następuje:

„• kategoria VII - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych (nie dotyczy obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego)”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

ul. Słowackiego 9e, 59-900 Zgorzelec

tel.: +48 (75) 72 28 100 | faks: - | e-mail: zzzgorzelec@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Zatem należy uznać, że wykonane i zatwierdzone dokumenty nie zostały wykonane przez uprawnione osoby. Dziwię się że Projektant Hydrotechnik nie zna również aktualnych przepisów Prawa i zakresu Prawa Budowlanego. W przypadku przedmiotowego zadania osobą, która powinna wykonać i nadzorować prace geotechniczne na wałach przeciwpowodziowych i opracować dokumentację to osoba z uprawnieniami geologicznymi o kategorii VI. Kategoria VI

– obejmuje budowle hydrotechniczne przeciwpowodziowe gdzie wg ustawy opisane jest :

„• kategoria VI - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, w tym zakładów górniczych i budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni, poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także podziemnego składowania dwutlenku węgla”.

Odpowiedź

Ekspertyza techniczna wykonana została przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, która wpisana jest na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Nadmieniamy, że to osoba wykonująca ekspertyzę jest w całości odpowiedzialna za jej zakres i ustala jaki zakres badań jest niezbędny dla prawidłowej oceny stanu technicznego obiektu budowlanego. Przepisy nie zabraniają, aby badania geotechniczne czy też pomiar geodezyjny lub inne badania wykonała samodzielnie osoba opracowująca ekspertyzę techniczną. Przepisy, na które się Pan powołuje dotyczą określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego czy też posadawiania obiektów budowlanych, co ma zastosowanie przy projektowaniu nowych obiektów budowlanych lub ewentualnie przy ich przebudowie. **W przypadku przedmiotowej ekspertyzy technicznej wykonany raport z badań geotechnicznych dotyczy określenia rodzaju i stanu gruntu istniejącego obiektu.** Zamawiający nie widzi również przeszkód, aby potencjalny Wykonawca jeżeli uzna za stosowne, wykonał dodatkowe badania geotechniczne na własny koszt co jest zgodne z zapisem Punktu 2.5.3, podpunkt 15. programu funkcjonalno-użytkowego.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Sprawę prowadzi:

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
Anna Rosa tel. +48 75 64 08 152; +48 75 64 08 154
anna.rosa@wroclaw.rzgw.gov.pl

DYREKTOR
Mariusz Przybylski

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
ul. Słowackiego 9e, 59-900 Zgorzelec
tel.: +48 (75) 72 28 100 | faks: - | e-mail: zzzgorzelec@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

07.07.2021