Poznań, 20 lipca 2021 r.

PO.ROZ.2810.33.2021

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych pn.: „Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański nr sprawy PO.ROZ.2810.33.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie
W związku z obszerną dokumentacją, okresem urlopowo – wakacyjnym, proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 30.07.2021, umożliwi to dokładniejszą analizę projektu, oraz wnikliwą i rzetelną wycenę kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert zgodnie z treścią niniejszych Wyjaśnień i zmian treści SWZ.

Pytanie
1. Prosimy o nadanie pkt 7.2 d.2) następującej treści

2) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub morskiej lub melioracji wodnych oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu tymi robotami, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia przedmiotowego warunku. Specyfika budownictwa morskiego odbiega od hydrotechnicznego budownictwa lądowego. Składają się na to m.in. inne wymogi wykonawcze inne normy i wiele innych specjalistycznych istotnych elementów. Wymagane jest doświadczenie m.in. w budownictwie melioracyjnym gdyż na danej inwestycji występuje konieczność przebudowy systemów drenarskich – sączków, zbieraczy, studzienek i wylotów jak i typowe zagospodarowanie pomelioracyjne pewnych elementów projektu.

2. Prosimy o potwierdzenie, że płatności z tytułu realizacji umowy będą realizowane w 8 etapach , zgodnie z zapisem pkt. 18.5 SWZ lub podanie innej zasady fakturowania oraz zapisanie jej w umowie. Co ma być podstawą odbiorów częściowych i fakturowania.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza, że płatności z tytułu realizacji umowy będą realizowane maksymalnie w 8 etapach fakturowania. Jednocześnie zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości etapów fakturowania, jeżeli oferent takowe rozwiązanie zaoferuje. Podstawą odbiorów częściowych jest protokół odbioru częściowego robót, zgodnie z tabelą etapów fakturowania.*

3. Prosimy o wyjaśnienie:

a. jak rozumieć zapis par.13 ust 1.

8) w przypadku zwłoki w wykonywaniu przedmiotu niniejszej Umowy w niej określonych,

Odpowiedź: *Przedmiotowy zapis umożliwia Zamawiającemu odstąpienie od umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy.*

b. precyzyjne określenie ilukrotna zapłata bezpośrednia podwykonawcy pociąga za sobą możliwość odstąpienia od umowy.

Odpowiedź: *dwukrotna zapłata bezpośrednia stanowi podstawę do odstąpienie od umowy*

c. Czy wystąpienie warunków hydrologiczno – meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac, pociąga za sobą jedynie zmianę terminu, czy także wartości prac – sprzeczne zapisy par. 14 ust 2 pkt 2 i 9. Gdzie występuje tiret czwarty, o którym mowa w pkt 9

Odpowiedź:
Zmiana warunków hydrologiczno – meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac może powodować zmianę umowy zarówno w zakresie terminu jak również wartości prac. Przedmiotowe zapisy nie są sprzeczne, obejmują różne sytuacje faktyczne.

d. Jaki jest procentowy limit zmian wartości umowy z tytułu robót dodatkowych i zamiennych, a jaki z tytułu wzrostu wartości wskutek zwiększonej ilości robót podstawowych w wyniku rozliczenia kosztorysowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z par. 14 Umowy

Pytanie

Prosimy o podanie szczegółowych warunków będących podstawą odstąpienia od umowy w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę osób spełniających wymagania określone w ust.1 par.7 umowy.

Odpowiedź:

Wykonawca winien spełnić warunki zatrudnienia określone w par.7 ust.1 Umowy

Pytanie

W nawiązaniu do ww. postępowania. mając na uwadze zapisy SIWZ pkt. 7.2. „Warunki udziału w postępowaniu" dotyczące pod pkt. d) Zdolności technicznej i zawodowej, kieruje pytanie:

Czy Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca będzie posiadał doświadczenie w postaci modernizacji głównej budowli hydrotechnicznej tj. jazu stanowiącego integralną cześć zbiornika hydrotechnicznego składającego się z - zapory ziemnej, jazu i elektrowni wodnej w ramach której wykonano roboty: przygotowawcze, rozbiórkowe, odtworzeniowe, oraz zasadnicze roboty modernizacyjne budowli głównej, o wymaganej w SIWZ wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna ww. zakresu robot jako warunku uczestnictwa określonego w SWZ w pkt. 7.2./d)/1)

Pytanie

KPED to Katalog Podstawowych Elementów Drogowych np. Transprojet , Warszawa 1979-1982. Prosimy Projektanta I Kosztorysanta o wyjaśnienie jakie wyloty mieli na myśli oraz załączenie stosownych kart.

Odpowiedź:

Na przewidzianych do przebudowy rurociągach melioracyjnych należy zastosować wyloty żelbetowe wg KPED 02.16 – karta katalogowa poniżej.

Wylot kolektora (wg KPED 02.16)


Prefabrykowany wylot kolektora używany jest do zakończenia przepustu kolektora kanalizacji, wylotów drogowych, rur melioracji.

Produkowany z betonu klasy C30/37.



Nazwa	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]
Ø 200, 300, 400	1170	880	1280
Ø 500, 600	1620	1120	1520

Waga: Ø 200, 300, 400 - około 1470 kg
Ø 500, 600 - około 2900 kg



Pytanie

Zgodnie z OPZ w miejscu kolizji projektowanej inwestycji z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 500 PN 5,4MPa relacji Śrem-Poznań, powstaje konieczność przebudowy przedmiotowego gazociągu na odcinku L=260mb. Przekroczenie rzeki Męciny w km 0+932 wykonane zostanie metodą przecisku horyzontalnego o długości L=36mb. Pozostałe odcinki przebudowywanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 zostaną wykonane metodą wykopu otwartego. Na przebudowywanym gazociągu zostaną zamontowane obciążniki siodłowe. Taki sposób przebudowy gazociągu z zastosowaniem przewiertu horyzontalnego o długości 36mb ma potwierdzenie na PZT projektu branży hydrotechnicznej. Natomiast zgodnie z projektem przebudowy gazociągu należy wykonać przewiert sterowany HDD o długości ok. 266,6m w planie (ok. 268,4m po trasie wiercenia), co ma potwierdzenie w przedmiarze robót. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu przebudowy gazociągu w/c DN500 i odpowiednią aktualizację dokumentacji projektowej opisującej ten zakres robót a także przedmiaru robót, który ma kluczowe znaczenie w związku z kosztorysowym rozliczaniem inwestycji.

Odpowiedź:

Przebudowę gazociągu w/c DN 500 PN 5,4 MPa relacji Śrem-Poznań należy wykonać metodą przewiertu sterowanego HDD o długości ok 266,6 m w planie (ok. 268,4 m po trasie wiercenia), zgodnie z projektem opracowanym w 09.2020 r. uzgodnionym przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.

Pytanie

1. Prosimy o skorygowanie w przedmiarze ilości wycinek i karczowania pni.

Między ilościami podanymi w OPZ, a przedmiarowymi (opartymi o operat dendrologiczny w 2010) występują znaczne rozbieżności. Prosimy o dostarczenie aktualnego operatu dendrologicznego. W przedmiarze prosimy ująć prace związane z usunięciem ściętych drzew i karp znajdujących się na terenu prowadzenia prac.

Odpowiedź:
do materiałów przetargowych jest załączony aktualny operat dendrologiczny z 2019 roku na podstawie którego został przygotowany przedmiar robót (obejmujący całość robót przygotowawczych)

2. Prosimy o udostępnienie badań geologiczny w obrębie czaszy zbiornika?

Odpowiedź:

Inwestor udostępnił wszystkie wiercenia, które posiada.

3. Czy Zamawiający dysponuje prawem do terenu na całym obszarze objętym projektem oraz drogami technologicznymi (dojazdowymi do rzeki)?

Odpowiedź:

Tak, dysponuje.

4.Prosimy o wyjaśnienie czy Wx jest jedynym parametrem równoważności dla grodzic stalowych?

Odpowiedź:
Minimalne wymagania do ścianki szczelnej stalowej:
- Wx ≥1560 cm3/m
- ciężar ≥ 154,90kg/m2 ściany.

5. Prosimy o wyjaśnienie uwag Wykonawcy do udzielonych pytań:

Pytanie 4.

I . Część formalna

1. W jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót.
Jakie poniesie konsekwencje w przypadku niedotrzymania terminu przekazania placu budowy.

Odpowiedź: Niezwłocznie po podpisaniu Umowy oraz uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo - finansowego.

A zapis w umowie jest taki:

§ 2.
Termin wykonania

1.***Strony ustalają następujące terminy: - przekazania terenu robót:***
- ***rozpoczęcia robót:***
- ***termin zakończenia robót:***

Cóż więc znaczy niezwłocznie?

Odpowiedź: W ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

2.Jaki jest termin zatwierdzeń, o których mowa w par.1 ust.13 mowy.

Odpowiedź: Przed wbudowaniem materiałów

Prosimy o podanie ilości dni na zatwierdzenie materiałów. Udzielona odpowiedź jest nadto ogólna . Zamawiający może więc zatwierdzać materiały „ad Kalandas Graecas" i to w dodatku bez żadnej odpowiedzialności?

Odpowiedź: *W ciągu 7 dni od dnia przedstawienia materiałów do akceptacji, oczywiście przed ich wbudowaniem.*

3.Jak często i na jakich zasadach odbywać się mają częściowe odbiory robót i co ma być ich przedmiotem.

Odpowiedź: Zgodnie z tabelą etapów fakturowania.

Prosimy o jednoznaczną i precyzyjną odpowiedź na pytanie oraz przesłanie wzoru tabeli etapów fakturowania. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem etapu?

Jaki jest czas na uzgodnienie harmonogramu, skoro umowa musi być podpisana w terminie ważności ofert.

Prosimy o potwierdzenie, że fakturowaniu częściowemu podlegać będzie procentowe zawansowanie robót.

Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem etapów fakturowania rozumie określoną ilość robót wykonaną przez Wykonawcę zgodnie z cyklem technologicznym i sztuką budowlaną określoną przez wykonawcę w tabeli etapów fakturowania. Wzór tabeli etapów fakturowania będzie akceptowany przez Zamawiającego po przedstawieniu go przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyraża zgody na procentowe zaawansowanie robót. Zaawansowanie robót będzie rozliczone częściowym kosztorysem

powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający potwierdza, że uzgodnienie harmonogramu musi nastąpić w okresie związania z ofertą.

4.Jaki jest okres gwarancji dla nasadzeń i utrzymania zieleni?

Odpowiedź: Zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy.

Pytanie:

W pkt 7.5.1. Projektu Wykonawczego (str.37) **Zagospodarowanie i nasadzenia oraz obsiewy na obrzeżach zbiornika - rysunki II/2.1.; II/28 i II/29 mowa jest „...Pielęgnacja drzew i krzewów w następnych 3 latach od posadzenia:**

W celu zachowania żywotności i właściwej kondycji posadzonych drzew, prace pielęgnacyjne należy kontynuować przez 3 lata od ukończenia nasadzeń.
Pieleęgnacja ta ma obejmować:

- **pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dziczków, spulchnianie ziemi**

wokół roślin, poprawianie misek oraz podlewanie roślin wraz ze zraszaniem koron;

- **przycięcie koron oraz usuwanie kwiatostanów lub zasuszonych owocostanów;**
- **wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych drzew lub krzewów;**
- **zasilanie nawozami mineralnymi;**
- **jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i wykonanie misek;**
- **przykrycie na zimę misek warstwą liści;**
- **kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących palików;**
- **kontrola i wykonanie poprawek przy zabezpieczeniu pni mchem i tkaniną jutową oraz uzupełnień zabezpieczeń.**

Pielęgnacja traw w następnych 3 latach po ich posianiu:

- **ręczne lub mechaniczne skoszenie i zagrabienie oraz wywóz skoszonej trawy;**
- **wysiewanie co roczne nawozów mineralnych oraz dosianie nasion; - wałowanie po skoszeniu trawy; - pielenie i podlewanie wodą.**

Wykonawca zobowiązany jest do 3 letniej pielęgnacji zieleni , po którym to okresie nie może przyjąć odpowiedzialności za jej stan i udzielić gwarancji np. na 5 lat.

Wnioskujemy więc o ograniczenie okresu gwarancji i rękojmii na zieleń do 3 lat lub wyłączenie tego zakresu prac z gwarancji , skoro w kosztach oferty ujęte są koszty 3 letniej pielęgnacji

Odpowiedź:
Wykonawca udziela gwarancji na całość obiektu inwestycyjnego.

Pytanie:

7. W nawiązaniu do pisma Powiatowego Konserwatora Zabytków z dn. 28.09.2010 ;20.04.2011 oraz pozwolenia nr 110/C/2020 prosimy o potwierdzenie, iż Inwestor na terenie przedmiotowej inwestycji przeprowadził **wyprzedzające**, rozpoznawcze badania powierzchniowo - sondażowe,

na wszystkich zewidencjonowanych stanowiskach przeprowadził ratownicze badania wykopaliskowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie przeprowadził ratowniczych badań wykopaliskowych. Zgodnie z zapisem w SWZ, koszt tych badań został uwzględniony w pkt. 8 w przedmiarze robot hydrotechnicznych.

Prosimy o potwierdzenie, że (jak wynika z odpowiedzi) Zamawiający przeprowadził rozpoznawcze badania powierzchniowo-sondażowe. Prosimy o udostępnienie ich wyników.

Prosimy o podanie bazy i podstawy na jakiej ma być oparta wycena badań rozpoznawczych – ilościpowierzchnie, metodyka, etc.

Odpowiedź: *Zamawiający załącza jako załącznik do niniejszego postępowania : Wstępne wyniki weryfikacyjnych badań powierzchniowych i sondażowych na terenie planowanej inwestycji pod nazwą Zbiornik Tulce , gm. Kleszczewo – plik Wstępne wyniki badań pow. i sond.pdf. Z uwagi na nieznany zakres prac, zamawiający nie jest w stanie określić precyzyjnie rzeczywistego rozmiaru tych robót.*

8. Jaką procedurę wdroży Zamawiający w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych przez Wykonawcę na inne obiekty archeologiczne? Prosimy o potwierdzenie, iż w takim przypadku uzyskanie pozwolenia Powiatowego Konserwatora Zabytków na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych

(zamieszczone na stronie pozwolenie nr 110/C/2020 utraciło ważność 31.12.2021), koszt prowadzenia tych badań oraz wydłużenie terminu realizacji inwestycji nie będą obciążały wyłonionego w postepowaniu przetargowym Wykonawcy.

Odpowiedź: Decyzja jest ważna do 31.12.2021 r. Koszt prowadzenia badań zgodnie z zapisem SWZ, koszt tych badań został uwzględniony w pkt. 8 w przedmiarze robót. Zamawiający nie przewiduje obciążenia wykonawcy w powyższym przypadku.

Prosimy o precyzyjna analizę pytania i sprzecznościach w odpowiedzi. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o wykreślenie z przedmiaru pkt.8

Odpowiedź:

Wydłużenie terminu realizacji inwestycji przez Powiatowego konserwatora Zabytków nie obciąży Wykonawcy robót, natomiast koszt archeologicznych badań ratowniczych, decyzji został ujęty w przedmiarze robót pkt. 8.

Pytanie

Pytanie nr 1./ Czy w pozycjach kosztorysu nr 3.4.-10, 3.4.-20, 3.4.-30, 3.4.-40, 3.4.-50, 3.4.-60 i 3.4.-70 należy w wycenie uwzględnić zakup grodzic, gdyż przyjęta podstawa wyceny (KNR) w swoim rozwinięciu nie zawiera zakupu materiału ?

W przypadku Działu 3.8. „Sztolnia, , zakup grodzic przewidziano odrębną pozycją kosztorysową nr 3.8.-30.

Odpowiedź:

We wszystkich pozycjach kosztorysowych związanych z wbiciem ścianek szczelnych stalowych należy przewidzieć zakup materiału, który w szczegółowej kalkulacji, pozycja uwzględnia.
Przyjęta w pozycji 3.5.30 jako osobna pozycja materiał grodzica stalowa nad sztolnią H=2,1m, jest wynikiem braku jej pogrążenia z uwagi na lokalizację. Przewiduje się jej obsypanie w trakcie formowania ziemnej zapory.

Pytanie nr 2./ Czy w pozycji kosztorysu nr 3.10.-10 należy w wycenie uwzględnić zakup grodzic, gdyż przyjęta podstawa wyceny (KNR) w swoim rozwinięciu nie zawiera zakupu materiału ?

Odpowiedź:
We wszystkich pozycjach kosztorysowych związanych z wbiciem ścianek szczelnych stalowych należy przewidzieć zakup materiału, który w szczegółowej kalkulacji, pozycja uwzględnia.

Pytanie nr 3./ Czy w pozycji kosztorysu nr 3.13.-10 należy w wycenie uwzględnić zakup grodzic, gdyż przyjęta podstawa wyceny (KNR) w swoim rozwinięciu nie zawiera zakupu materiału ?

Odpowiedź:
We wszystkich pozycjach kosztorysowych związanych z wbiciem ścianek szczelnych stalowych należy przewidzieć zakup materiału, który w szczegółowej kalkulacji, pozycja uwzględnia.

Pytanie nr 4./ Czy w pozycji kosztorysu nr 3.17.-100 należy w wycenie uwzględnić zakup grodzic, gdyż przyjęta podstawa wyceny (KNR) w swoim rozwinięciu nie zawiera zakupu materiału '?

Odpowiedź:
We wszystkich pozycjach kosztorysowych związanych z wbiciem ścianek szczelnych stalowych należy przewidzieć zakup materiału, który w szczegółowej kalkulacji, pozycja uwzględnia.

Pytanie nr 5./ Czy materiał do pozycji kosztorysowych przywołanych w pytaniach nr od
I do 4 zakupi i dostarczy Zamawiający?

Odpowiedź:
We wszystkich pozycjach kosztorysowych związanych z wbiciem ścianek szczelnych stalowych należy przewidzieć zakup materiału, który w szczegółowej kalkulacji, pozycja uwzględnia.

Pytanie nr 6./ Czy Zamawiający dokona korekty Przedmiaru Robót w pozycjach kosztorysowych nr 4.7.-130 i 4.7.-140 ponieważ przyjęta powierzhcnia 6.337,50 m w istotny sposób różni się od powierzchni drogi wynikającej z wyliczeń tj. 3.250 mb * 3,9 m

(szerokość) = 12.675 ?

Odpowiedź:
*W pozycjach nr 4.7.-130 i 4.7-140 należy przyjąć powierzchnię 3250*3,9 = 12 675 m2*

Pytanie

proszę o udostępnienie kosztorysu w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Informacja w sprawie została już udzielona we wcześniejszych Wyjaśnieniach

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści zmianę wykonania gazociągu poprzez wykop otwarty przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków ostrożności.

Odpowiedź

Gazociąg należy wykonać zgodnie z projektem opracowanym w 09.2020 r. uzgodnionym przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

1. Prosimy o wyjaśnienie jakich piezometrów dotyczy pkt 3.5 (9 szt.) a jakich pkt 9 (12 szt.) przedmiaru robót. Co to są Piezometry.STO?. Czy piezometry 4,8,14 zostały wykonane i czy prowadzone są pomiary zwierciadła wody. Prosimy o ich udostępnienie. Jeżeli Zamawiający nie wykonał 3 piezometrów – czy konieczność ich wykonania spoczywa na Wykonawcy i jaki jest tego sens.

Odpowiedź

Na Wykonawcę spoczywa obowiązek wykonania 12 szt. piezometrów w obrębie zapory i w korpusie zapory

Pytanie

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji dendrologicznej w posiadaniu Inwestora, o której mowa w pkt 5 OPZ.

Odpowiedź

Operat dendrologiczny został dołączony do materiałów na stronie prowadzonego postępowania.

1. Prosimy o udostępnienie wszystkich pism/decyzji (np. wspomniana w pozwoleniu nr 7/C/2020) od Konserwatora oraz programu badań który był załącznikiem do wniosku o pozwolenie na badania archeologiczne.
Są one niezbędne do poznania dokładnego zakresu całości prac archeologicznych.

Jakie działania w zakresie badań podjął Zamawiający?
Równocześnie po raz wtóry prosimy o jednoznaczne i precyzyjne określenie obowiązków i zakresu prac archeologicznych związanych z realizacją inwestycji umożliwiające ich wycenę.
Określenie w rozdz.8 poz.20 przedmiaru Badania archeologiczne - kmpl1 daje niebywała swobodę w określeniu ceny i swobodę interpretacji ceny przez Zamawiającego. Jak i kiedy Zamawiający zamierza rozliczać tę pozycję?

Odpowiedź

Wszystkie niezbędne pisma i decyzje zostały załączone na stronie internetowej ogłoszenia. Zamawiający załącza wstępne wyniki weryfikacji badań powierzchniowych i sondażowych na terenie planowanej inwestycji. Z uwagi na nieznany zakres prac, zamawiający nie jest w stanie określić precyzyjnie rzeczywistego rozmiaru tych robót. Zamawiający załącza jako załącznik do niniejszego postępowania : Wstępne wyniki weryfikacyjnych badań powierzchniowych i sondażowych na terenie planowanej inwestycji pod nazwą Zbiornik Tulce , gm. Kleszczewo – plik Wstępne wyniki badań pow. i sond.pdf

Pytanie

1) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w opisie technologii wykonania przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia. W opisie technicznym projektu wykonawczego oraz SST widnieje zapis: „zakłada się przebudowę odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN 5,4 MPa relacji Śrem-Poznań na odcinku L=260 mb w miejscu projektowanego zbiornika retencyjnego na rzece Męcinie w m.Tulce. Przekroczenie rzeki Męciny wykonane zostanie metodą przewiertu horyzontalnego o długości L=36mb. Pozostałe odcinki przebudowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 zostaną wykonane metodą wykopu otwartego. Natomiast w przedmiarze robót w punkcie 1.5 - wartość przewiertu sterowanego wynosi 268,4 mb.

Proszę o wskazanie którą ilość robót dla przewiertu oferent ma wycenić?

Odpowiedź:

Przebudowę gazociągu w/c DN 500 PN 5,4 MPa relacji Śrem-Poznań należy wykonać metodą przewiertu sterowanego HDD o długości ok 266,6 m w planie (ok. 268,4 m po trasie wiercenia), zgodnie z zgodnie z projektem opracowanym w 09.2020 r. uzgodnionym przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.

Pytanie

Czy w związku ze złożonym przez firmę Strabag Sp. z o.o. odwołaniem do Prezesa KIO zostanie przesunięty termin składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa/przedłuża termin składania ofert – w zależności od informacji, które posiada, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie zakupowej) – zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie

1. W związku ze zmianami w instrukcji PE-DY I26 zał. 1 rury stalowe Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zwracamy się z pytaniem czy przy przebudowie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Krobia – Śrem MOP 5,4 MPa będącego elementem niniejszego zamówienia dla rur stalowych DN 500 w zakresie przewiertu i przy metodzie wykopowej wymagane będzie świadectwo odbioru 3.2 czy 3.1?

Odpowiedź: Projekt został uzgodniony przed zmianą instrukcji PE-DY-I26. Gazociąg należy wykonać zgodnie z projektem opracowanym w 09.2020 r. uzgodnionym przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.

Pytanie

2. Dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branży gazowej pkt 2 Materiały ppkt 2.2 Rury przewodowe. Zgodnie z SST rura przewodowa to Dz 508x11 r2
L360NB, udarność wg tab.6 wg PN-EN ISO 3183:2013, dokument kontrolny wg PNEN
10204:2006 p.3.1, a w opisie technicznym jest mowa o rurze Dz 508.0 x11.0mm wg PN-EN ISO 3183:2013-05 L415ME, izolowana fabrycznie zewnętrznie trójwarstwowymi powłokami polipropylenu 3LPP klasy C3 wg PN-EN ISO 21809-1 lecz o grubości nie mniejszej niż 8 mm lub Izolowana fabrycznie zewnętrznie trójwarstwowymi powłokami polipropylenu 3LPP klasy C3 wg PN-EN ISO 21809-1 o grubości normalnej i dodatkowo zabezpieczona poprzez nałożenie laminatu epoksydowego – na przewiert HDD. Który dokument w tym przypadku jest nadrzędny i jaką rurę Wykonawca ma przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Gazociąg należy wykonać zgodnie z projektem opracowanym w 09.2020 r. uzgodnionym przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu .

Pytanie

3. Zgodnie z wydanymi warunkami Technicznymi przebudowywany gazociąg powinien umożliwić inspekcję i czyszczenie tłokami inteligentnymi. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem czy przebudowywany odcinek gazociągu będącego elementem postępowania wymaga na etapie realizacji przebudowy inspekcji i czyszczenia tłokami?

Odpowiedź: Gazociąg na etapie eksploatacji podlega inspekcji i czyszczeniu tłokami.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rur przewodowych równoważnych DN 500 w izolacji 3LPE kl. B3 +WM+ laminat epoksydowy w zamian zaprojketowanej izolacji 3LPP kl.C3 ?
Powyże pytanie składamy w związku z trudnościami w zakupie rur w izolacji 3LPP kl. C3 co związane jest koniecznością przezbrajania linii izolacyjnej u producenta.
Ponadto aby zmienić typ izolacji producent musi nazbierać odpowiednią ilość rur, aby mógł vkorzystać cały wsad polipropylenu w związku z czym nie może określić terminu kiedy to może nastąpić.
W załączeniu przesyłamy kartę zmian do projektu.

Odpowiedź: Gazociąg należy wykonać zgodnie z projektem opracowanym w 09.2020 r., uzgodnionym przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu. Wszelkie zmiany materiałowe winny być zatwierdzone przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Treść punktu 9.20 SWZ – wraz z podpunktami 9.20.1 i 9.20.2 - zmienia się na poniższy zapis:
„9.20 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków".

Ponadto Zamawiający usuwa z treści SWZ zapisy punktu 9.21 SWZ:
„Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 pkt 1 i 2, jeżeli zamawiający je posiada, a wykonawca je wskaże i potwierdzi ich prawidłowość i aktualność"
– w postępowaniach klasycznych do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu II, z wyjątkiem między innymi art. 124 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05 . 08 . 2021r., do godz. 11:15. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 05 . 08 . 2021r., o godz.: 12:00 (ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć zgodnie z treścią SWZ - za pośrednictwem Platformy).

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03 . 09 . 2021r.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić w składanej ofercie przetargowej treści powyższych odpowiedzi Zamawiającego - jako wiążących.

DYREKTOR
.....Bogumił Nowak.....

Załącznik: Plik - Wstępne wyniki badań pow. i sond.pdf