

Przedmiar robót

Dla zadania :

Zakup i montaż stabilizatora napięcia układu automatyki śluzy Rudziniec.

Data wykonania : 08.07.2020r.

Opracował :

Krzysztof Kubowicz

INSPEKTOR

ds. Mechanicznych

K.K.
mgr inż. Krzysztof Kubowicz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Zakup trójfazowego stabilizatora napięcia 400 V (napięcie wyjściowe); 90 kVA (moc wyjściowa)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Montaż i uruchomienie trójfazowego stabilizatora napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Okablowanie -kabel	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	Przyłączenie zasilania sekcji gwarantowanej i niegwarantowanej pod stabilizator napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalk. własna	Próby i pomiary	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Aktualizacja dokumentacji powykonawczej zasilania służby	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR
ds. Mechanicznych

mgr inż. Krzysztof Kubowicz

Kosztorys inwestorski

Dla zadania :

Zakup i montaż stabilizatora napięcia układu automatyki śluzy Rudziniec.

Koszt zadania : 39 100,00 zł netto +8993,00 (23% VAT) = 48093,00 zł brutto

słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy zł 00/100.

Data wykonania : 08.07.2020r.

Opracował :

Krzysztof Kubowicz

INSPEKTOR
ds. Mechanicznych

Kub
mgr inż. Krzysztof Kubowicz


Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	kalk. własna	Zakup trójfazowego stabilizatora napięcia 400 V (napięcie wyjściowe); 90 kVA (moc wyjściowa) obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:				25000.00	25000.000			
Cena jednostkowa:				25000.00		0.000	0.000	0.000
2	kalk. własna	Montaż i uruchomienie trójfazowego stabilizatora napięcia obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:				2000.00	2000.000			
Cena jednostkowa:				2000.00		0.000	0.000	0.000
3	kalk. własna	Okablowanie -kabel obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:				3000.00	3000.000			
Cena jednostkowa:				3000.00		0.000	0.000	0.000
4	kalk. własna	Przyłączenie zasilania sekcji gwarantowanej i niegwarantowanej pod stabilizator napięcia obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:				2600.00	2600.000			
Cena jednostkowa:				2600.00		0.000	0.000	0.000
5	kalk. własna	Próby i pomiary obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:				4000.00	4000.000			
Cena jednostkowa:				4000.00		0.000	0.000	0.000
6	kalk. własna	Aktualizacja dokumentacji powykonawczej zasilania śluzy obmiar = 1.000 kpl.	kpl.					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:				2500.00	2500.000			
Cena jednostkowa:				2500.00		0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp] 15% od (R+S)		
RAZEM		
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))		
RAZEM	39100.00	39100.00
VAT [V] 23% od $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$	8993.00	8993.00
RAZEM	48093.00	48093.00
OGÓŁEM		48093.00

Słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy i 00/100 zł

INSPEKTOR
ds. Mechanicznych

mgr inż. Krzysztof Kubowicz