

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Roboty awaryjne

Obiekt : Przepompownia Janiszewo

Wymiana izolatorów linii napowietrznej zasilającej pompownie w m. Janiszewo

Z-CA DYREKTORA

Piotr Kozdrój

DYREKTOR

Małgorzata Walczak

Kierownik
Nadzoru Wodnego w Lesznie
Katarzyna Puślednik

Wymiana izolatorów linii napowietrznej zasilającej pompownie w m. Janiszewo

Budowa : Roboty awaryjne

Obiekt : Przepompownia Janiszewo

Data: 09.11.2021

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Demontaż napowietrznej linii SN		
1	KNR 510-0904-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Demontaż mostków rozłącznych, o przekroju przewodów: do 70 mm2 dla linii SN	3,000	szt
2	wycena własna Demontaż izolatorów linii SN	3,000	szt
2	Demontaż linii napowietrznej SN		
3	KNR 510-0601-11-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa wyd.II 2000 r.] Montaż wiązań i izolatorów	3,000	szt
4	wycena własna Badanie linii kablowej SN	1,000	odc

--- Koniec wydruku ---