

WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w kierunku Iławy, Miłomłyn – Jezioro Ewingi w km 0+100-17+600: Etap I – realizacja w km 11+000-11+236; 13+230-15+550; 17+170-17+500**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00301504.

I.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniach 14, 15, 17, 21 i 22 grudnia 2021 r. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Na podstawie art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwracamy się do Państwa z pytaniem odnośnie pkt. 7.2.4.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w kierunku Iławy, Miłomłyn - Jezioro Ewingi w km 0+100-17+600: Etap I - realizacja w km 11+000-11+236; 13+230-15+550; 17+170-17+500” (dalej: SWZ).

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia do 7 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, terminu spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, który jest jednym z warunków udziału w postępowaniu?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 116 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający, chcąc ocenić doświadczenie wykonawcy, może żądać wykazu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług. Wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat. Jednak w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu zamawiający może dopuścić, aby wykaz dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż ostatnie 5 lat.

Powyższy wniosek jest związany z tym, że od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. 20 marca 2020 r. Poz. 491). Wcześniej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. 13 marca 2020 r. Poz. 433).

W tym czasie możliwość realizowania tak specjalistycznych zamówień, porównywalnych do przedmiotowego zamówienia udzielanego przez Zamawiającego była wysoce utrudniona, w związku z czym faktyczna możliwość wykazania przez Wykonawcę zdolności technicznej w obecnym brzmieniu pkt. 7.2.4.1 SWZ wynosi niewiele ponad 3 lata, co może znacząco ograniczać konkurencję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem GD.ROZ.2810.61.2021.ZP.AT.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości wydłużenia do 7 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, terminu spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, który jest jednym z warunków udziału w postępowaniu.”

Odp. na pytanie nr 1:

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 7.2.4.1 SWZ, w zakresie wniosku Wykonawcy. Szczegóły w części II niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:

„..... z siedzibą w zwraca się o wyjaśnienie czy określony w § 4 Załącznika nr 7 do SWZ termin na wykonanie Przedmiotu Umowy do 200 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu Robót zawiera okres maj – lipiec, w którym robót nie będzie można prowadzić.”

Odp. na pytanie nr 2:

Zamawiający zmienia termin realizacji robót na 283 dni kalendarzowe liczone od dnia przekazania terenu Robót.

Zamawiający wyjaśnia, że do wskazanego terminu wlicza się okres od 1 maja do 31 lipca.

Pytanie nr 3:

„Po odbiorze prac częściowym/ końcowym potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót czerpalnych w odniesieniu do założeń projektu, wykonawca nie jest w stanie w żaden sposób zapewnić warunków uniemożliwiających ponowne zamulanie dna kanału lub jeziora.

Czy słusznym jest rozumowanie Oferenta, że gwarancja dotyczy tylko robót budowlanych, a pogłębianie nie jest objęte gwarancją, gdyż Wykonawca nie ma wpływu na ponowne zamulanie?

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie, czego dotyczy gwarancja po zakończeniu prac pogłębiarskich.”

Odp. na pytanie nr 3:

Kierując się doświadczeniem z realizacji robót w latach ubiegłych Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na fakt, iż wody kanału na odcinku objętym robotami są praktycznie wodami stojącymi nie zachodzi obawa wystąpienia zjawiska wleczenia rumoszu i powiązanej z tym sedymentacji osadów w okresie 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy tj. w maksymalnym punktowanym okresie udzielanej gwarancji i rękojmi, o którym mowa w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” . Również ewentualne zjawisko erozji bocznej we wskazanym przedziale czasowym nie będzie miało wpływu na ponowne ograniczenie drożności koryta.

Zatem udzielona przez Wykonawcę robót gwarancja i rękojmia dotyczy całości prac udroźnienia szlaku żeglownego.

Pytanie nr 4:

„Prosimy o potwierdzenie, iż 200 dni kalendarzowych na wykonanie robót jest liczone od dnia przekazania robót, tylko w miesiącach, kiedy możliwe jest prowadzenie prac pogłębiarskich tj. dla części 2: styczeń- luty, sierpień- październik, dla części 3: styczeń- luty, lipiec- październik.”

Odp. na pytanie nr 4:

Zamawiający zmienia termin realizacji robót na 283 dni kalendarzowe liczone od dnia przekazania terenu Robót.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że roboty można prowadzić z zachowaniem następujących terminów:

Część 1 zamówienia

Roboty pogłębiarskie można prowadzić w okresie od sierpnia do listopada natomiast w okresie maj – lipiec można prowadzić tylko prace przygotowawcze dla robót pogłębiarskich.

Część 2 zamówienia

Roboty pogłębiarskie można prowadzić w lutym oraz okresie sierpień-listopad.

W okresie marzec – lipiec można jedynie prowadzić prace przygotowawcze dla robót pogłębiarskich.

Część 3 zamówienia

Roboty pogłębiarskie można prowadzić w lutym oraz okresie sierpień-listopad.

W okresie marzec – lipiec można jedynie prowadzić prace przygotowawcze dla robót pogłębiarskich.

Zamawiający wyjaśnia, że okresy przestoju w realizacji prac wlicza się do 283 dni kalendarzowych wskazanych w umowie jako termin realizacji robót.

Pytanie nr 5:

„Czy warunki pogodowe uniemożliwiające pracę w miesiącach, kiedy teoretycznie można prowadzić roboty np. w styczniu, lutym - wydłużają termin wykonania robót o te dni?”

Odp. na pytanie nr 5:

Zamawiający wyjaśnia, że niekorzystne warunki pogodowe nie wydłużają terminu prowadzenia robót. Zamawiający wskazuje, że tylko warunki pogodowe spełniające przesłankę siły wyższej mogą być podstawą do przesunięcia terminu zakończenia prac – zgodnie z paragrafem 14 ustęp 2 Projektowany postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 6:

„Czy dany odcinek prowadzenia prac pogłębiarskich będzie podlegał wyłączeniu z żeglugi na czas trwania prac?”

Odp. na pytanie nr 6:

Zamawiający wyjaśnia, że odcinki objęte robotami nie będą podlegały wyłączeniu z żeglugi, a jedynie ograniczeniu w cyklu dobowym. Ograniczenie to będzie polegało na wprowadzeniu w każdym dniu realizacji robót 2 godzinnych przerw przeznaczonych na przepuszczenie jednostek pływających. Stosowny komunikat o utrudnieniach w żegludze Zamawiający zamieści na stronie internetowej RZGW.

Pytanie nr 7:

„Ze względu na konieczność dokonania szeregu uzgodnień w zakresie wykorzystania gruntów do składowania urobku oraz przypadający w najbliższym czasie okres świąteczny zwracany się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 10.01.2022r.”

Odp. na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10.01.2022 roku.

Pytanie nr 8:

„Prosimy o określenie tolerancji bagrowniczej.”

Odp. na pytanie nr 8:

Zamawiający wyjaśnia, że roboty bagrownicze należy wykonać z następującą dokładnością:
- pas szerokości 1,50-2,0 m wzdłuż linii umocnień brzegowych można przegłębić o max 10cm

- w pozostałej części przekroju poprzecznego prace można przegłębić max 20 cm w kierunku środka toru wodnego.

Zamawiający nie dopuszcza nieosiągnięcia projektowanych rzędnych dna z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnej projektowanej głębokości tranzytowej dla klasy 1a drogi wodnej.

Pytanie nr 9:

„Podane parametry zbiornika do odwadniania osadu są zbyt niskie (str 38, zał 1c do OPZ). Wytrzymałość tkaniny polipropylenowej powinna wynosić przynajmniej 105 kN w obydwu kierunkach, gdyż siły w płaszczu zbiornika pracują w obydwu kierunkach. Wytrzymałość powinna zatem wynosić co najmniej 105/105 kN a nie 70/105kN. Prosimy o wprowadzenie zmiany lub zwolnienie wykonawcy z odpowiedzialności w przypadku rozerwania zbiornika i wylania się osadu do rzeki i jej zamulenie w sąsiedztwie. W tym drugim przypadku prosimy o dodanie pozycji rozliczeniowej nowego zbiornika.”

Odp. na pytanie nr 9:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć parametry wytrzymałościowe tkaniny polipropylenowej geotuby 105 kN w obu kierunkach.

Pytanie nr 10:

„Rozmiar porów 0,425 mm tkaniny tworzącej zbiornik do odwadniania osadów jest zbyt duży (str 38, zał 1c do OPZ). Tak duże pory będą przepuszczać drobne frakcje, które będą wypływać i wracać do rzeki. Stosowane w takich realizacjach są rozmiary porów dwa razy mniejsze tj. ok 0,200 mm. Prosimy o wprowadzenie zmiany lub zwolnienie wykonawcy z odpowiedzialności za wypływający osad i zamulenie rzeki.”

Odp. na pytanie nr 10:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć maksymalny rozmiar porów tkaniny polipropylenowej geotuby 0,200 mm.

Pytanie nr 11:

„Odwadnianie osadów organicznych musi być przeprowadzone z użyciem flokulantów, to nie możliwość a konieczność wynikająca z fizyki i krzywej uziarnienia osadów organizcznych. Prosimy o zmianę wyrażenia "Zachęca się" w pierwszym akapicie punktu 5.4 na stronie 39 załącznika 1c do OPZ na wyrażenie "Wymaga się" oraz tamże prosimy o zmianę drugiego zdania z "Stosowanie środków chemicznych jest zalecane w celu zwiększenia wydajności" na zdanie "Stosowanie środków chemicznych jest wymagane w celu zwiększenia wydajności". Alternatywnie prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania o 6 miesięcy, gdyż mniej więcej o tyle dłużej będzie trwało odwadnianie osadów bez flokulantów.”

Odp. na pytanie nr 11:

Zamawiający wyjaśnia, że prace należy prowadzić z użyciem flokulantów w celu zwiększenia wydajności procesu technologicznego wiązania osadów.
Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu realizacji robót.

Pytanie nr 12:

„Prosimy o odpowiedź czy i jak zamawiający będzie kontrolował podawanie przez wykonawcę flokulantów i sam proces fokulacji? Prosimy o potwierdzenie, że nie jest konieczne stosowanie automatycznej stacji dozowania z czujnikiem przepływu i pompą dozującą i tym samym że zamawiający dopuszcza wpływ nadmiaru flokulantu i cząstek osadu spowrotem do wody.”

Odp. na pytanie nr 12:

Zamawiający wyjaśnia, że dla przyspieszenia odwodnienia osadów w geotubach wymaga się zastosowania automatycznej stacji dozowania z automatycznym opomiarowaniem przepływu oraz wielkości dozowania flokulantów.

Zamawiający zwraca uwagę, że odpowiedzialność za przyjętą technologię robót oraz jej realizację spoczywa na Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w tym zakresie.

Zatem do Wykonawcy będzie należała bieżąca kontrola procesu technologicznego, informowanie Zamawiającego o jego przebiegu oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji, jeżeli ta okaże się konieczna.

Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku powrotu cząstek do kanału na Wykonawcy spoczywa obowiązek usunięcia ewentualnych zamulisk.

W związku z powyższym w składanej ofercie należy uwzględnić koszty związane z powyższymi pracami.

Pytanie nr 13:

„Prosimy o informację jak zamawiający będzie kontrolował odciek wypływający ze zbiorników? Prosimy o doprecyzowanie zasad kontroli jakości robót lub potwierdzenie że wykonawca nie musi uwzględniać kosztów badań laboratoryjnych np. sprawdzania ilości akrylamidu w wodzie odciekowej.”

Odp. na pytanie nr 13:

Kontrolę odcieku odpływającego po odsączeniu z geotuby przewiduje się kontrolować na podstawie składanych przez kierownika budowy inspektorowi nadzoru raportów z badań laboratoryjnych.

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie badania, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowości przebiegu procesów technologicznych i ich kontroli spoczywają na Wykonawcy.

W związku z powyższym ich koszt należy uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie nr 14:

„Dotyczy postępowania:

„Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w kierunku Iławy, Miłomłyn – Jezioro; Ewingi w km 0+100-17+600: Etap I - realizacja w km 11+000-11+236; 13+230-15+550; 17+170-17+500”

Część 1 zamówienia odcinek od km 11+000 do km 11+236 - udrożnienie szlaku żeglugowego i remont opasek brzegowych

Oznaczenie sprawy: GD.ROZ.2810.61.2021.ZP.AT

Zgodnie z zapisami SWZ dotyczącymi podstaw wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: dla Część 2 zamówienia:

jedną robotę budowlaną polegającą na udrożnieniu rzeki lub kanału żeglownego pogłębiarką ssąco – refulującą, o wartości brutto roboty budowlanej nie mniejszej niż 2 600 000,00 zł.

Czy zamawiający uzna wykonanie roboty pogłębiarskiej na rzece przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulującej o wartości brutto 2 200 000,00 zł, lub roboty wykonane w okresie krótszym niż 200 dni (okres realizacji zamówienia) w ramach kilku różnych umów na kwotę większą niż 2 600 000,00 zł brutto.”

Odp. pytanie nr 14:

Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt 7.2.4.1 SWZ (dla części 2 zamówienia) za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich **7 lat**, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej

dla Część 2 zamówienia:

jedną robotę budowlaną polegającą na udrożnieniu rzeki lub kanału żeglownego pogłębiarką ssąco – refulującą, o wartości brutto roboty budowlanej nie mniejszej niż **2 200 000,00 zł**. Zgodnie z Uwagą nr 1 znajdującą się w pkt 7.2.4.1 SWZ przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć jedną umowę.

Pytanie nr 15:

„Nawiązując do wyżej wymienionego postępowania pn. „Udrożnienie i remont opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w kierunku Iławy, Miłomłyn — Jezioro Ewingi w km 0+100-17+600: Etap I - realizacja w km 11+000-11+236; 13+230-15+550; 17+170-17+500”, ze względu

na duży zakres zadania oraz wydłużony czas oczekiwania na oferty cenowe dostawy materiałów, co jest spowodowane okresem świątecznym jako pracą zdalną z powodu sytuacji epidemicznej w kraju, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert, proponując termin 10.01.2021r.,”

Odp. na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 10.01.2022 roku.

II.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp **dokonuje zmiany treści SWZ** w następującym zakresie:

1. Pkt 7.2.4.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„w okresie ostatnich **7 lat**, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej

dla Część 1 zamówienia:

jedną robotę budowlaną polegającą na **wykonaniu opaski brzegowej**, o wartości brutto roboty budowlanej nie mniejszej niż **1 000 000,00 zł**;

dla Część 2 zamówienia:

jedną robotę budowlaną polegającą na **udroźnieniu rzeki lub kanału żeglownego pogłębiarką ssąco – refulującą**, o wartości brutto roboty budowlanej nie mniejszej niż **2 200 000,00 zł**;

dla Część 3 zamówienia:

jedną robotę budowlaną polegającą na **udroźnieniu rzeki lub kanału żeglownego pogłębiarką ssąco – refulującą**, o wartości brutto roboty budowlanej nie mniejszej niż **1 200 000,00 zł**.

Uwaga:

1. Przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć jedną umowę.
 2. Niedopuszczalne jest sumowanie zrealizowanych przez różne podmioty zamówień (umów), w celu wykazania spełnienia warunku
 3. W przypadku, gdy w ramach zamówienia (większej inwestycji) realizowany był szerszy zakres prac, należy podać zakres robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.
 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna robota budowlana potwierdzająca spełnienie przedmiotowego warunku została wykonana przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się, który wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku udziału polega na zdolnościach innego podmiotu Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna robota budowlana potwierdzająca spełnienie przedmiotowego warunku została wykonana przez ten podmiot, który wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.”
- 2. Pkt 10.4.1 SWZ** otrzymuje brzmienie:
- „w zakresie warunku określonego w pkt 7.2.4.1 SWZ - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich **7 lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, **oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie**, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Powyższe okresy liczy się zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia MR.

Wzór wykazu robót budowlanych stanowi **Załącznik Nr 9 do SWZ.**”.

3. Zapis o treści „Zgodnie z dokonany zgłoszeniem wodnoprawnym prace podczyszczeniowe szlaku żeglugowego można wykonywać w okresach styczeń – luty oraz sierpień – październik. Natomiast pozostałe roboty budowlano – montażowe w następujących okresach:

- wycinka drzew i krzewów styczeń – luty (w pozostałych okresach pod nadzorem ornitologicznym po uzyskaniu pozwoleń).

W takim przypadku Wykonawca robót winien dopełnić wszelkich formalności z tym związanych i uwzględnić to w zaoferowanej cenie.

- usuwanie korzeni i karpiny styczeń – kwiecień,

- pozostałe prace styczeń – kwiecień oraz sierpień – październik.

Robót nie będzie można prowadzić w okresie maj – lipiec.” znajdujący się w **pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia Części 1 zamówienia** (załącznik nr 1 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z dokonany zgłoszeniem wodnoprawnym prace podczyszczeniowe szlaku żeglugowego można wykonywać w okresach styczeń – luty oraz sierpień – listopad.

Natomiast pozostałe roboty budowlano – montażowe w następujących okresach:

- wycinka drzew i krzewów styczeń – luty (w pozostałych okresach pod nadzorem ornitologicznym po uzyskaniu pozwoleń).

W takim przypadku Wykonawca robót winien dopełnić wszelkich formalności z tym związanych i uwzględnić to w zaoferowanej cenie.

- usuwanie korzeni i karpiny styczeń – kwiecień,

- pozostałe prace styczeń – kwiecień oraz sierpień – listopad.

Robót nie będzie można prowadzić w okresie maj – lipiec.

W okresie maj – lipiec można prowadzić tylko prace przygotowawcze dla robót pogłębiarskich.”.

4. Zapis o treści „Prace można wykonywać w okresie styczeń-luty oraz lipiec - październik.” znajdujący się w **pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia Części 2 zamówienia** (załącznik nr 1 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„Prace pogłębiarskie można wykonywać w okresie styczeń-luty oraz sierpień - listopad.

W okresie marzec – lipiec można jedynie prowadzić prace przygotowawcze dla robót pogłębiarskich.”.

5. Zapis o treści „Prace można wykonywać w okresie styczeń-luty oraz lipiec - październik.” znajdujący się w **pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia Części 3 zamówienia** (załącznik nr 1 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„Prace pogłębiarskie można wykonywać w okresie styczeń-luty oraz sierpień- listopad.

W okresie marzec – lipiec można jedynie prowadzić prace przygotowawcze dla robót pogłębiarskich.”.

6. W **Przedmiarze robót**, stanowiącym załącznik nr 1 g do **Opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia**, dodaje poz. nr 64 Ułożenie na skarpach kanału maty wegetacyjnej na powierzchni 502 m2.

7. Zapis **pkt 5 SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia:

1) **dla część 1 zamówienia:** do 283 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu robót z zachowaniem warunków, o których mowa w pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia części 1;

2) **dla część 2 zamówienia:** do 283 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu robót z zachowaniem warunków, o których mowa w pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia części 2;

- 3) **dla część 3 zamówienia:** do 283 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu robót z zachowaniem warunków, o których mowa w pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia części 3.”
8. Zapis **pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia Części 1 zamówienia**, stanowiącego zał. nr 1 do SWZ, otrzymuje brzmienie:
„5. **Termin wykonania robót**
Prace należy wykonać w terminie do 283 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu robót z zachowaniem warunków, o których mowa w pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia.”
9. Zapis **pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia Części 2 zamówienia**, stanowiącego zał. nr 1 do SWZ, otrzymuje brzmienie:
„5. **Termin wykonania robót**
Prace należy wykonać w terminie do 283 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu robót z zachowaniem warunków, o których mowa w pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia.”
10. Zapis **pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia Części 3 zamówienia**, stanowiącego zał. nr 1 do SWZ, otrzymuje brzmienie:
„5. **Termin wykonania robót**
Prace należy wykonać w terminie do 283 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu robót z zachowaniem warunków, o których mowa w pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia.”
11. Zapis **ust. 1 w § 4 Projektowanych postanowień umowy**, stanowiących zał. nr 7 do SWZ, otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy **w terminie do 283 dni kalendarzowych**, licząc od dnia przekazania terenu Robót.”
12. Zapis **pkt 13 SWZ** otrzymuje brzmienie:
„**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **02.02.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
13. Zapis **pkt 7 załącznika nr 2 do SWZ Formularz oferty** dla części zamówienia nr 1, 2, 3 otrzymuje brzmienie:
„**JESTEŚMY** związani ofertą do **02.02.2022 r.**”

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości:

dla części 1 zamówienia 28 000,00 PLN w formie
dla części 2 zamówienia 64 000,00 PLN w formie
dla części 3 zamówienia 28 000,00 PLN w formie

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr

.....
(podać nr konta w przypadku wniesienia w formie pieniądza)”

Zamawiający informuje, że umieszcza na Platformie zakupowej zaktualizowaną, edytowalną wersję załącznika nr 2 do SWZ Formularz oferty dla części zamówienia nr 1, 2, 3. **Ofertę należy złożyć na zaktualizowanym Formularzu oferty, uwzględniającym powyższą zmianę pkt 7 przedmiotowego formularza.**

14. Przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do **dnia 04.01.2022 r. , do godz. 11:00** oraz zmienia termin otwarcia ofert **na dzień 04.01.2022 r. o godz. 12:00.**
W związku z powyższym:

- 1) zapis **pkt 14.1 SWZ** otrzymuje brzmienie: „Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **04.01.2022 r. do godz. 11:00.**”,
- 2) zapis **punktu 14.8 SWZ** otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.01.2022 r. o godz. 12:00.**”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ oraz są wiążące dla Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdził:

Dyrektor
Andrzej Winiarski

Załączniki:
Aktualizacja 2 Zał. 2 Formularz oferty