

KALKULATOR DOBORU ŹŁĄCZA

| średnica rury przewodowej [mm] | średnica rury osłonowej, otworu [mm] | Przestrzeń do uszczelnienia | Typ łożyska | Ilość łożysk |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| 315 | 386,4 | 71,4 | ŁU-5 | 20 |

Komunikaty

Optymalny rozmiar otworu to: **393,75** do **441** mm

| Symbol łożyska | Zakres pracy [mm] | Min ilość łożysk | Długość łożyska | Szerokość łożyska |
|----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| ŁU-1 | 26 - 32 | 5 | 30 | 44 |
| ŁU-2 | 32 - 40 | 5 | 35 | 44 |
| ŁU-3 | 40 - 50 | 6 | 40 | 63 |
| ŁU-4 | 50 - 62 | 6 | 48 | 72 |
| ŁU-5 | 62 - 76 | 6 | 56 | 88 |
| ŁU-6 | 76 - 92 | 6 | 68 | 88 |
| ŁU-7 | 92 - 112 | 7 | 82 | 90 |
| ŁU-8 | 112 - 132 | 7 | 99 | 98 |
| ŁU-9 | 132 - 156 | 7 | 104 | 98 |
| ŁU-10 | 156 - 180 | 8 | 104 | 106 |
| ŁU-11 | 180 - 206 | 8 | 114 | 110 |

Podane powyżej informacje s ą tylko celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej

W celu potwierdzenia prawidłowego doboru łożyska prosimy o kontakt z naszym dzia em handlowym