

Wyjaśnienie do zapytania.

Zamawiający Informuje się, że w dn. 28.01.2022r. wpłynęło zapytanie do zadania pn. „**Remont pomieszczeń administracyjno-socjalnych w budynku należącym do PGW WP Zarząd Zlewni w Radomiu w m. Brody, ul. Starachowicka 11.**” o brzmieniu:

„bardzo proszę o informację:

w pomieszczeniach 2,3,4,5 ma być wykonana wykładzina: Czy ma być to wykładzina z rolki czy w formie panela LVT, proszę o podanie grubość warstwy użytkowej, jaki stopień antypoślizgowości R 9 czy większy?”

Odpowiedź:

W pomieszczeniach 2, 3, 4, i 5 przewidziano wykładzinę klejoną z rolki o grubości min. 2,5 mm.

Stopień antypoślizgowości:

antypoślizgowość wg normy DIN 51130 - R9,

antypoślizgowość wg normy EN 13893 - Klasa DS ($\mu \geq 0,30$).