

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEMDIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont zastawki kanału dolotowego pompowni śluzy Dzierżno”.

I. Informacje podstawowe.


Przedmiot zamówienia stanowią roboty polegające na remoncie zastawki kanałowej oraz serwonapędu sterującego zastawką. Celem remontu jest przebudowa zastawki kanałowej z wersji zastawki z trzpieniem obrotowym, niewznoszącym się na zastawkę kanałową z trzpieniem nieobracającym się, ruchomym w pionie.

II. Zamówienie swoim zakresem obejmuje:

- Demontaż oraz montaż końcowy zastawki kanałowej z serwonapędem
- Wymianę przyłącza grupy B serwonapędu (przyłącze dla trzpieni obrotowych, niewznoszących) na przyłącze grupy A (przyłącze dla trzpieni nieobracających się, ruchomych w pionie)
- Przebudowa zastawki dla połączenia zawieradła zastawki z nowym trzpieniem unoszonym w pionie
- Wymianę trzpienia zastawki z obrotowego na trzpień nieobracający się, unoszony w pionie
- Podłączenie serwonapędu zastawki do układu automatyki śluzy Dzierżno.

III. Parametry techniczne remontowanej armatury:

- Zastawka kanałowa o wymiarach w świetle: 1750 x 2500 mm
Mater. Stal nierdzewna 1.4301
- Serwonapęd zastawki: AUMA SA 14.6-F14
- Trzpień zastawki; Tr 44 x 3000 mm (długość trzpienia)
Materiał: stal nierdzewna 1.4301 lub równoważna.

INSPEKTOR
dla Mechanicznych

mgr inż. Krzysztof Kubowicz