LINIA NAPOWIETRZNA OŚWIETLENIOWA WYKONANA PRZEWODEM ASXSn 2x25mm²
W PRZĘŚLE POMIĘDZY SŁUPEM NR 11 LINII nN BARANÓW SANDOMIERSKI 7
A SŁUPEM NR 23/5 BARANÓW SANDOMIERSKI 1 (STEROWANIE OŚWIETLENIEM)
ASXSn 2x25mm², PRZYJĘTO NAPRĘŻENIE 42,5MPa; STREFA W1 i S1
(skrzyżowanie z lewym wałem w km 2+271)

STAN ISTNIEJĄCY



ODLEGŁOŚĆ (m)	6,4	22,2	26,0	
DŁUGOŚĆ PRZĘSŁA (m)	1,7	59,5		3,2
OBOSTRZENIE	1°			
PRZEWÓD, NAPRĘŻENIE	ASXSn 2x25mm²	42,5 MPa		

STAN PROJEKTOWANY



ODLEGŁOŚĆ (m)	6,4	22,2	26,0	
DŁUGOŚĆ PRZĘSŁA (m)	1,7	59,5		3,2
OBOSTRZENIE	1°			
PRZEWÓD, NAPRĘŻENIE	ASXSn 2x25mm²	42,5 MPa		

UWAGI:

1. DLA PROJEKTOWANEGO SŁUPA NR 11 ZASTOSOWAĆ USTÓJ TYPU:
   UP1 (t=2,1m; płyta U-85=1szt, objemka OU-1/VE=1szt; płyta 0,3x0,3=1szt)
2. PRZEWÓD ASXSn 2x25mm² WYMIENIĆ NA ODCINKU OD SŁUPA NR 10
   DO SŁUPA NR 23/5 NA KTÓRYCH JEST ISTNIEJĄCE ZAWIESZENIE ODCIĄGOWE.
   DŁUGOŚĆ PRZĘSŁA MIĘDZY SŁUPAMI NR 10 i 11 WYNOSI 13m.

f=203cm (dla +40°C)
f=189cm (dla -5°C +sn)

TEREN ISTNIEJĄCY
TEREN PROJEKTOWANY

Jedn. projektowa: ADEKO Sp. z o.o. S.k. ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków				
Tytuł opracowania: "Babulówka - rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200 - 6+600, prawy w km 2+000 - 6+548 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski"				
Stadium projektu: Projekt budowlany				
Tytuł rysunku: Profil skrzyżowania linii nN oświetleniowej (sterowanie) z wałem rzeki Babulówka w przęśle słupy nr 11 i 23/5			***Skala*** -	***Nr rys.*** 8.2
Projektował:				
Data	***Nr uprawnień***	***Specjalność***	***Imię nazwisko***	***Podpis***
30.12.2021 r.	RP-Upr.59/93	elektryczna	mgr inż. Wiesław Korbanek	
Sprawdził:				
30.12.2021 r.	RP-Upr.28/93	elektryczna	inż. Jerzy Pyk	