

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p. n.: **Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski”, znak RZ.ROZ.2810.10.2022**

- I. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień w odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 33:

Zwracam się z prośbą o jednoznaczną informację dotyczącą parametrów siatki stalowej do umocnienia skarp. Czy jest to siatka o oczku 8x8mm czy 80x80mm. W poprzednich wyjaśnieniach znajdują się sprzeczne informacje dotyczące siatki..

Odpowiedź na pytanie nr 33:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia, że siatka stalowa do zabezpieczenia skarp powinna spełniać następujące wymagania:

- siatka stalowa ocynkowana o grubości drutu min. 2,0 mm,
- wymiary oczek 8x8 cm $\pm$ 2,1mm.

Ponadto w odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 i pytanie nr 5, zamieszczone w WYJAŚNIENIACH ORAZ ZMIANACH TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przy zamówieniu w dniu 18.05.2022 r. omyłkowo zapisane zostały jednostki wymiaru oczek siatki stalowej, tj. „mm”. Poprawna jednostka wymiaru oczek siatki stalowej to „cm”.

- II. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając w oparciu o art. 137 ust. 1, ust. 2, ust. 5 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przedłuża termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian SWZ oraz załącznika nr 2 do SWZ – „wzór formularza oferty”:

- 1) Pkt 13 SWZ „Termin związania ofertą” otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 29.08.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
- 2) W pkt 14 SWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”
 - a) Ppkt 14.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 01.06.2022 r. do godz. 10:00.”

b) Ppkt 14.7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2022 r. o godz. 12:00.”

- 3) Anuluje się „wzór Formularza oferty”, zamieszczony przy wyjaśnieniach i zmianach treści SWZ w dniu 18.05.2022 r. i w jego miejsce wprowadza się nowy „wzór Formularza oferty”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Niniejsze wyjaśnienia treści oraz zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.

Załączniki:

- zał. nr 1 – wzór Formularza oferty