

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Awaryjna dostawa rurociągu tłocznego do agregatu pompowego BA400G D540 po pożarze Stacji Pomp „Nadzieja”

I. Lokalizacja:

Miejsce dostawy rurociągu:

Stacja Pomp „Nadzieja” w miejscowości Rybaki, ul. Wałowa 2 Rybakach – działka nr 166/4, obręb Wielka Słońca, gmina Subkowy, powiat tczewski.

II. Stan istniejący:

Opis stanu istniejącego:

W wyniku zdarzenia tj. pożaru na stacji pomp „Nadzieja” w Rybakach, nastąpiło spalenie więźby dachowej wraz ze stropem drewnianym. Powstałe uszkodzenia unieruchomiły działanie zespołu pompowego (brak energii elektrycznej na obiekcie). Wymaga to zastosowania środków zastępczych poprzez zapewnienie awaryjnej możliwości przepompowania wody w sytuacji wystąpienia wysokich stanów wody w rzece Wiśle powodujących zamknięcie wrót przeciwpowodziowych i konieczność mechanicznego pompowania wody. W tej sytuacji środkiem wspomagającym będzie agregat pompowy BA400G D540. Aby móc wykorzystać agregat musi on być kompletny. Niezbędnym jego elementem jest rurociąg tłoczny, umożliwiający przerzut pompowanej wody z kanału pompowego do zbiornika odbiorczego, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa terenów Doliny Walichnowskiej. Rurociąg ten jest przedmiotem niniejszego postępowania.

III. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zadanie przewiduje zakup wraz z dostawą elementów rurowych oraz kolanek wykonanych z tworzyw sztucznych umożliwiających ich łączenie (zgrzewanie) w celu uzyskania rurociągu tłocznego o łącznej długości około 40mb. Dodatkowo zadanie przewiduje dostawę kołnierza/flanszy o systemie montażu zgodnym z systemem istniejącej pompy tj. 16” ANSI Ø 539,8 mm 16 otworów, niezbędnego do podłączenia rurociągu od wylotu agregatu pompowego.

Parametry szczegółowe zamówienia:

Miejsce dostarczenia: Stacja Pomp „Nadzieja” w miejscowości Rybaki, ul. Wałowa 2 Rybakach – działka nr 166/4, obręb Wielka Słońca, gmina Subkowy, powiat tczewski.

Dane techniczne rurociągu tłocznego:

Materiał: Tworzywo sztuczne


Długość: ok. 40 mb.

Średnica: 400mm

Podłączenie rurociągu do pompy: Kołnierz/flansa o standardzie podłączenia 16” ANSI Ø 539,8 mm 16 otworów.

klasa 150lbs, ciśnienie nominalne PN 20

średnica nominalna cale	średnica zewnętrzna rury dz	kolejność								ilość otworów		
		Dz	Do	do	H	g	D2	s	przylga D1	f	masa kg	n
16"	406,4	596,9	539,8	28,4	127,0	36,6	457,2	uzgodnienia	469,9	1,6	60,6	16



Zdjęcia poglądowe miejsca dostawy:



IV. Kod CPV:

44161000-6 Rurociągi

44163000-0 Rury i osprzęt

V. Termin realizacji zamówienia: Zadanie należy wykonać w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy/zlecenia.

VI. Wymagania dotyczące zadania:

Zamawiający wymaga, aby oferowana dostawa została wykonana kompleksowo z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa dot. elementów będących przedmiotem zamówienia.

Po zakończeniu dostawy Wykonawca przekaze, a Zamawiający dokona odbioru wykonanej dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie zgodnie ze złożoną ofertą.

Zamawiający oświadcza, że zezwala na przysyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 t.j.), w formacie PDF.

Wykonawca uprawniony jest do przysyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: zz-tczew@wody.gov.pl

VII. Wymagania dotyczące Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do niezbędnych prac związanych z: dostawą wymaganych materiałów, transportem, rozładunkiem we wskazanym miejscu i innymi czynnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację prac związanych z dostawą.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo, skutki wypadków przy pracy lub szkody wyrządzone zamawiającemu lub osobom trzecim.

Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji usługi.

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu wykonywania dostawy.

Wszelkie odpady wytworzone podczas wykonywania usługi Wykonawca usunie na koszt własny.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania zamawiającemu faktury VAT za wykonaną dostawę.

VIII. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7:00 do 15:00.

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia na co najmniej jeden dzień roboczy.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur z następującymi danymi:

Nabywca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,
NIP 5272825616

Odbiorca: Zarząd Zlewni w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 50

Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Obiektu
Hydrotechnicznego
Stacje Pompy
Mateusz Wróblewski
Mateusz Wróblewski