

PO.ROZ.2810.61.2022

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi pn.: „Przegląd elektrowni wodnej Jeziorsko w 2022 r. - 2 turbozespoły, każdy o mocy 2MW”, nr sprawy PO.ROZ.2810.61.2022*

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytanie z dnia 22.08.2022 r.:**

1. W związku z ogłoszeniem przedmiotowego postępowania, zwracam się z pytaniem i prośbą o wprowadzenie zmian do warunków udziału w postępowaniu jak poniżej. Zmiana wymogu pozwoli na możliwość wzięcia udziału szerszemu gronu wykonawców.

### **Obecnie jest:**

wykazał się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prac polegających na przeglądzie, montażu/uruchomieniu lub remoncie co najmniej 3 (trzech) turbozespołów o mocy 2 MW lub większych, w elektrowniach wodnych o wartości każdej z nich minimum 50.000,00 zł brutto;

### **Zapisy po zamianie, będzie:**

wykazał się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prac polegających na przeglądzie, montażu/uruchomieniu lub remoncie co najmniej 3 (trzech) turbozespołów o mocy 2 MW lub większych, w elektrowniach wodnych o wartości każdej z nich minimum 50.000,00 zł brutto;

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy odnośnie postawionych warunków udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Ponadto w treści pytania nie wskazano czego zmiana miałaby dotyczyć.

2. W jaki sposób Zamawiający planuje rozliczać się z Wykonawcą za naprawy kawitacyjne części przepływowych turbozespołów? Dokumentacja przetargowa nie zawiera ceny jednostkowej za 1dm<sup>2</sup> napawania wżerów kawitacyjnych (netto) zł.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z tym co wskazano w OPZ, w zakres przedmiotowego postępowania zalicza się jedynie sporządzenie mapy kawitacji w przypadku stwierdzenia występowania takiego zjawiska, a nie jego naprawa.

***(-) Roman Strzelczyk***

***Z-ca Dyrektora RZGW w Poznaniu***