



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

**„Prace utrzymaniowe budynku, elementów oraz terenu przepompowni Jawiszowice”
część 1 – Remont pompy Sulzer typ: XFP 250J CB2 PE185/6; 18,5kW; 960 obr; 400V;**

1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień – (CPV):

50511000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp,

2. Przedmiotem zamówienia publicznego jest:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie usługi polegającej na remoncie pompy Sulzer typ: XFP 250J CB2 PE185/6; 18,5kW; 960 obr; 400V; będącej elementem zespołu obsługującego pracę przepompowni zlokalizowanej w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski, woj. małopolskie

3. Charakterystyczne parametry określające zakres wykonywanych zadań

- demontaż pompy,
- transport do ośrodka serwisowego,
- rozebranie, czyszczenie i weryfikacja części,
- wymiana łożyska silnika,
- wymiana uszczelnienia mechanicznego,
- wymiana zestawu o-ring,
- wymiana oleju,
- ponowny montaż,
- próby szczelności,
- pomiary elektryczne,
- zabezpieczenie antykorozyjne pompy,
- ponowny transport do przepompowni, montaż oraz wykonanie prób



4. Inne ustalenia

Szczegółowe zasady rozliczenia za wykonane prace między Wykonawcą a Zamawiającym określa umowa

5. Termin wykonania: 60 dni od podpisania umowy

Bogdan Polonek