Budynek biurowo-garażowy ul. Hanasiewicza 17a w Rzeszowie

Plan ewakuacji – II piętro

- Gaśnica

5 - Przew. maksymalna lb. osób

- Kierunek ewakuacji

WYJŚCIE EWAKUACYJNE - Wyjście ewakuacyjne

Sekretariat - klimatyzator

Parametry obiektu:

- Powierzchnia zabudowy – 360 m^2
- Powierzchnia użytkowa – 319 m^2
- Kubatura – 2820 m^3
- Łączna ilość kondygnacji – 3
- Wysokość – 10,5 m
- Gęstość obciążenia ogniowego – >500 MJ/m^2
- Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III,
- Przewidywana maksymalna liczba osób w tej części budynku – 10