

Warszawa, 04 października 2022 r.

WA.ROZ.2810.93.3.2022/ZZW.ZŻ

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania:**
<https://przetargi.wody.gov.pl/>

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie: „Remont wału rzeki Wisły odcinek Buraków – Sady w km 0+000-3+500”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: zamawiający), działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania z 03.10.2022 r. (godz. 13:46) wraz z odpowiedzią.

Pytania:

1. Prosimy o zmianę paramentów siatki do zabezpieczenia korpusu waju na siatkę plecioną o oczku 60x60 mm, z drutu ocynkowanego powleczonego powłoką z tworzywa sztucznego o grubości 3,2 mm po powleczeniu. Zaprojektowana siatka jest bardzo nietypowa do tego rodzaju zabezpieczeń. Jest to siatka używana do materacy i koszy siatkowo-kamiennych, jest sztywna co bardzo utrudni ułożenie jej na powierzchni koprusu waju i zakotwienie i może powodować utrudnienia przy konserwacji wawów (małe przykrycie). Ponadto wyprodukowanie tak dużej ilości tej siatki w tak krótkim czasie może okazać się niemożliwe do zrealizowania. Zaproponowana przez nas siatka jest powszechnie stosowana w tego typu zabezpieczeniach i powszechnie produkowana w dużych ilościach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża gody na zmianę parametrów zaprojektowanej siatki.

DYREKTOR



Tomasz Tereskiewicz

Z-CIA DYREKTORA

Agnieszka Zielińska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

T.: +48 (22) 58 70 211 | F.: +48 (22) 58 70 202 | e-mail: warszawa@wody.gov.pl

<http://warszawa.wody.gov.pl/>

X. Tereskiewicz
04.10.2022 r.

