

Warszawa, 06 października 2022 r.

WA.ROZ.2810.93.4.2022/ZZW.ZŻ

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania:**
<https://przetargi.wody.gov.pl/>

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie: „Remont wału rzeki Wisły odcinek Buraków – Sady w km 0+000-3+500”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (dalej: zamawiający), działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania z 04.10.2022 r. (godz. 11:06) wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

1. Wzdłuż drogi z płyt są słupki betonowe. W przedmiarach robót nie ma pozycji dotyczącej rozbiórki tych słupów, a będą one kolidowały przy wykonywaniu zabezpieczenia siatką stalową korpusu wału, która musi być zakotwiona przy stopie wału. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wzdłuż drogi z płyt betonowych w podstawie wału na stronie odwodnej występuje kilkanaście słupków stalowych o wysokości ok. 0,8m. Słupki te są oddalone od projektowanego zakotwienia siatką stalową w podstawie wału w odległości min. 1 m. Dlatego nie przyjęto w przedmiarze robót rozbiórki kilkunastu słupków.

Zatwierdził:
Tomasz Tereszkievicz
Dyrektor RZGW w Warszawie