

GD.ROZ.2810.76.2022.ZP.AT

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**WYJAŚNIENIE NR 2 ORAZ ZMIANA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Wykonanie układów pośrednich po stronie SN na stacjach transformatorowych abonenckich zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej**”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00374333.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że w dniu 10.10.2022 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dn. 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy jest możliwość wyłączenia zasilania na poszczególnych obiektach objętych przedmiotem zamówienia na okres około 8 godzin? Jeśli nie, to w jaki sposób Wykonawca powinien zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie obiektu na czas wykonania prac?

Odpowiedź:

Jest możliwość odłączenia zasilania na każdej stacji transformatorowej po zgłoszeniu przez Wykonawcę minimum 2 dni przed rozpoczęciem prac.

Wyłączenia i dopuszczenia do prac dokonują pracownicy Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada Instrukcję Współpracy Ruchowej stacji transformatorowych na poszczególnych obiektach z właściwym OSD?

Odpowiedź:

Instrukcja jest w trakcie zatwierdzenia przez Operatora.

Zamawiający na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp **dokonuje zmiany treści SWZ** w następującym zakresie:

Przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do **dnia 13.10.2022 r., do godz. 11:00** oraz zmienia termin otwarcia ofert **na dzień 13.10.2022 r. o godz. 11:30**.

W związku z powyższym:

- 1) zapis pkt 14.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **13.10.2022 r. do godz. 11:00**”.
- 2) zapis **punktu 14.8 SWZ** otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.10.2022 r. o godz. 11:30**.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zatwierdził:
Dyrektor
Andrzej Winiarski