

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**  
**Dotyczy postępowania nr KR. ROZ.2711.23.2023**

Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu zawiadamia, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ **Serwis pompowni Zembrzyce, Jaszczurowa i Tarnawa Dolna - zbiornik Świnna Poręba** ”, wpłynęły pytania dotyczące treści zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania, co czyni w następujący sposób:

**Pytanie nr 1 :**

W zakresie prac jest wymiana napędu AUMA komora nr.2 na pompowni Jaszczurowa. Proszę o podanie dokładnego oznaczenia napędu pracującego obecnie w tej lokalizacji ?

**Odpowiedź na zgłoszone pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że w komorze nr 2 pompowni w Jaszczurowej zamontowana jest Auma Riester GmbH&Co.KG D-79379 (SA07.6- F10; NR.ZAM.13297889; NR.3214MD 02381; N:22 1/min; T obr. zam.20-60Nm; T obr.otw.20-60Nm; Smar: F15; Temp. -40/+80 oC).

**Pytanie nr 2 :**

W zakresie prac na pompowni Zembrzyce jest dostawa i wymiana czujników poziomu ścieków w pompowni - proszę o podanie typu i modelu obecnie zamontowanych czujników. Proszę również o przełożenie terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie przez Państwa odpowiedzi + 3 dni robocze.

**Odpowiedź na zgłoszone pytanie nr 2 :**

Zamawiający informuje, że na pompowni w Zembrzycach znajdują się sondy hydrostatyczne CPA-320 o zakresie pomiarowym od 0 do 4 m i sygnale wyjściowy 4-20 mA, zasilane 10.5—36V DC oraz BD SENSORS LMK 809 (SN:2152048).

Zamawiający informuje ponadto, że zmienia termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień **30.03.2023 r.** i wyznacza termin otwarcia na dzień **30.03.2023 r.** na godz. 10:00. Konsekwencją powyższego jest zmiana następujących zapisów zapytania ofertowego:

Zapisy punktu 13. otrzymują brzmienie:

12. Miejsce i termin złożenia ofert:

**Ofertę należy przesłać do dnia 30.03.2023 r. do godziny 10<sup>00</sup> poprzez stronę internetową:**

**[www.przetargi.wody.gov.pl](http://www.przetargi.wody.gov.pl)**

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego i załączników do niego pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany należy traktować jako obowiązujące wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu