

# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r20221,Diagnostyka-pomp-w-pompowniach-melioracyjnych-ZZ-Leszno.html>  
03.12.2024, 07:01

Strona znajduje się w archiwum.

## Diagnostyka pomp w pompowniach melioracyjnych ZZ Leszno

Zapytanie ofertowe

[PDF](#)  
[Drukuj](#)  
[Powiadom](#)  
[Schowek](#)



Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Lesznie  
Chociszewskiego 12  
64-100 Leszno

---

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

**Etap postępowania**  
Postępowanie zakończone

---

**Numer postępowania**  
V.ROZ.2711.367.2024

---

**Klasyfikacja ofert**  
brutto PLN

---

**Data publikacji**  
01.08.2024 13:00

---

**Termin złożenia oferty**  
09.08.2024 10:00

---

## Opis przedmiotu zamówienia

### **Diagnostyka pomp w pompowniach melioracyjnych ZZ Leszno**

**Cz. 1** - Diagnostyka po jednej (1) pompie i silniku pompy w pompowniach Radosław, Janiszewo, Osiek, Zakrzewo, Wąsosz,

**Cz. 2** - Diagnostyka pomp w pompowniach Barkówko, Kędzie, Lubiel, Garbce,

**Cz. 3** - Diagnostyka układów sterowniczych w pompowniach Tarnowa Łąka, Warszewo, Chodlewo,

**Cz. 4** - Ogólny przegląd układu pompowego w pompowni Chróścina.

Diagnostyka ma za zadanie:

- **ustalenie przyczyn niesprawności,**
- **określenie wymaganego zakresu prac naprawczych,**

**- ustalenie orientacyjnego kosztu prac naprawczych.**

Końcowe podsumowanie diagnostyki dla każdej części sporządzić należy w formie szczegółowego protokołu - 1 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna.

Szczegółowy zakres prac zamieszczony został w **Załączniku nr 3** do Zapytania (OPZ).

## Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

- Wymagania spełnione zostaną na podstawie Oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym **stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania.**

## Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Wymagania spełnione zostaną na podstawie Oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym **stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania.**

## Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- Wymagania spełnione zostaną na podstawie Oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym **stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania.**

## Warunki realizacji umowy

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi stanowiącymi **Załącznik nr 5** do Zapytania.

## Informacje dodatkowe

**Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę: [www.przetargi.wody.gov.pl](http://www.przetargi.wody.gov.pl) Ofertę można również złożyć z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym za pomocą profilu zaufanego lub podpisem osobistym.**

## Branże CPV

- > 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
- > 71356200-0 - Usługi pomocy technicznej

# Pytania i odpowiedzi

**Data**

**Opublikowane przez**

**Treść**

---

02.08.2024 10:01:52

Justyna Szawelska

Szanowni Państwo,  
zwracamy się z prośbą o podanie typów pomp, które będą podlegać diagnostyce.

---

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego. Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

zwracamy się z prośbą o podanie typów pomp, które będą podlegać diagnostyce.

Odpowiedź:

pompownia Osiek - agregat pompowy typu 500 UMW 250, jest to monoblokowa jednostopniowa helikoidalna pompa wirowa z wirnikiem o przepływie ukośnym względem osi obrotu wału silnika i korpusem spiralnym.

pompownia Barkówko - typ 300 UMW 180 - helikoidalna pompa wirowa.

pompownia Lubiel - PSP-1, PSP-3 - hydrauliczna łopatkowa zanurzeniowa.

pompownia Kędzie - PSP-3 - hydrauliczna łopatkowa zanurzeniowa.

pompownia Zakrzewo - pompa typu Amacan PA4 600-350/166UAG1-S\_18 kW, zatapialna z wirnikiem.

pompownia Chróścina - dwie pompy zanurzalne firmy Grundfos.

pompownia Radosław - pompa zanurzalna typu S.3.110.500.220.10.66L.S.474.G.N.D.

pompownia Janiszewo - pompa Amacan PA4 600-350/324UAG1-13.

pompownia Garbce - pompa wirowa (wirnikowa).

pompownia Wąsosz - pompa wirowa (wirnikowa).

Przedmiotowe wyjaśnienia obowiązują od dnia publikacji na stronie prowadzonego postępowania - platformie zakupowej. Wykonawcy zamierzający ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia winni uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego w przygotowywanych ofertach.

---

06.08.2024 10:25:37

Justyna Szawelska

Dzień dobry,  
W załączniku przesyłam pytanie do postępowania

---

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego. Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie: W celu wykonania pełnej diagnostyki pompy należy ją zdemontować z istniejącego gniazda/szybu pompowego i dokonać diagnostyki stanu wirnika, uszczelnienia, luzu na wale, itd. Czy Zamawiający dopuszcza w ramach niniejszego zamówienia wykonanie tylko częściowej diagnostyki pomp polegającej na wykonaniu pomiarów elektrycznych pomp, diagnozy pracy pompy bez demontażu jej z gniazda/szybu pompowego?

Odpowiedź: TAK.

Zamawiający dopuszcza w ramach niniejszego zamówienia wykonanie diagnostyki pomp polegającej na wykonaniu pomiarów elektrycznych pomp, diagnozy pracy pompy bez demontażu jej z gniazda/szybu

pompowego.

Przedmiotowe wyjaśnienia obowiązują od dnia publikacji na stronie prowadzonego postępowania - platformie zakupowej. Wykonawcy zamierzający ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia winni uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego w przygotowywanych ofertach.

---

## Pliki do pobrania

[Zapytanie Ofertowe V.ROZ.2711.367.2024 pdf, 216.5 KB](#)

[Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc, 89 KB](#)

[Załącznik nr 2 - Wycena ofertowa Część 1 docx, 14.85 KB](#)

[Załącznik nr 2 - Wycena ofertowa Część 2 docx, 14.83 KB](#)

[Załącznik nr 2 - Wycena ofertowa Część 3 docx, 14.84 KB](#)

[Załącznik nr 2 - Wycena ofertowa Część 4 docx, 14.91 KB](#)

[Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia pdf, 91.31 KB](#)

[Załącznik nr 4 - Oświadczenie sankcyjne doc, 94.5 KB](#)

[Załącznik nr 5 - PPUmowy - Diagnostyka pdf, 272.99 KB](#)

[WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO pdf, 287.87 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 02.08.2024 13:32:32

[NR 2 - WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO pdf, 280.67 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.08.2024 11:20:33

[WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – uzupełnienie pdf, 290.04 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 06.08.2024 14:43:04

[INFORMACJA O KWOCIE\\_09.08.2024 pdf, 309.17 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.08.2024 09:41:40

[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT\\_09.08.2024 pdf, 653.18 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 09.08.2024 12:21:17

[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Platforma zakupowa pdf, 950.22 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 14.08.2024 14:38:28

[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf, 549.02 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 23.08.2024 09:39:43

## Komunikaty zamawiającego

**Data**

**Opublikowane przez**

**Treść**

---

06.08.2024 15:44:12

Justyna Szawelska

Zamawiający zamieścił na stronie postępowania uzupełnienie do Wyjaśnienia zapytania ofertowego nr 1.

---

09.08.2024 09:42:35

Justyna Szawelska

Zamawiający zamieścił na stronie postępowania Informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania.

---

09.08.2024 12:21:40

Justyna Szawelska

Zamawiający zamieścił na stronie postępowania Informację z otwarcia ofert.

---

14.08.2024 14:39:09

Justyna Szawelska

Zamawiający zamieścił na stronie postępowania Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

---

23.08.2024 09:43:04

Justyna Szawelska

Została podpisana umowa w dniu 22.08.2024r. dla części nr 1 postępowania

---

23.08.2024 09:43:31

Justyna Szawelska

Została podpisana umowa w dniu 22.08.2024r. dla części nr 1 postępowania

---

23.08.2024 09:43:52

Justyna Szawelska

Została podpisana umowa w dniu 22.08.2024r. dla części nr 1 postępowania

---

23.08.2024 09:45:14

Justyna Szawelska

Została podpisana umowa w dniu 22.08.2024 r. dla części nr 2

---

23.08.2024 09:45:52

Justyna Szawelska

Została podpisana umowa w dniu 22.08.2024 r. dla części nr 2

---

23.08.2024 09:46:11

Justyna Szawelska

Została podpisana umowa w dniu 22.08.2024 r. dla części nr 3

---

23.08.2024 09:46:29

Justyna Szawelska

Została podpisana umowa w dniu 22.08.2024 r. dla części nr 3

---

23.08.2024 09:46:52

Justyna Szawelska

Została podpisana umowa w dniu 22.08.2024 r. dla części nr 4

---

23.08.2024 09:49:33

Justyna Szawelska

Została zamieszczona na stronie postępowania INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. podpisania umów dla wszystkich 4 części

---

## Części postępowania

**Numer**

**Przedmiot**

**Kategoria**

**Status**

**Twój status**

**Akcja**

---

V.ROZ.2711.367.2024

Cz. 1 - Diagnostyka po jednej (1) pompie i silniku pompy w pompowniach Radosław, Janiszewo, Osiek, Zakrzewo, Wąsosz

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

V.ROZ.2711.367.2024

Cz. 2 - Diagnostyka pomp w pompowniach Barkówko, Kędzie, Lubiel, Garbce

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

V.ROZ.2711.367.2024

Cz. 3 - Diagnostyka układów sterowniczych w pompowniach Tarnowa Łąka, Warszewo, Chodlewo

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

V.ROZ.2711.367.2024

Cz. 4 - Ogólny przegląd układu pompowego w pompowni Chróścina

Usługi

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

[Pokaż](#)

---

Postępowanie zakończone

**Jestem nowym użytkownikiem** i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)



## Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych.