

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4501,Usluge-konserwacji-instalacji-wykrywania-i-sygnalizacji-pozaru-systemu-oddymiani.html>
25.04.2024, 22:01

Strona znajduje się w archiwum.

Usługę konserwacji instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania , systemu rozgłaszania alarmu, systemu sygnalizacji włamania oraz kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowanej i instalacji multimedialnej i RTV w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13 B na okres 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

tel.609566632

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
WA.ROZ.2811.462.2020

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
30.12.2020 23:00

Termin złożenia oferty
08.01.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje świadczenie usług polegających na wykonywaniu przeglądów okresowych oraz obsługi serwisowej następujących systemów i instalacji

teletechnicznych w obiekcie Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie ul. Zarzecze 13B:

- > systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
- > dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO),
- > systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu (SSWiKD),
- > systemu telewizji dozorowej (CCTV)
- > instalacji RTV,
- > instalacji multimedialnej na sali konferencyjnej.
- > konserwacji instalacji alarmowych w Kancelarii Niejawnej

W celu określenia pracochłonności robót Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną w obiekcie, podczas której zapozna się z dokumentacją i stanem faktycznym instalacji.

1. Przeglądy okresowe

Wykaz podstawowych czynności do wykonania w czasie przeglądów podany jest w wykazie czynności przeglądowych. Poza wymienionymi czynnościami Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych czynności jeśli są one wymagane przez producenta systemu lub są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemów i instalacji. W trakcie wykonywania przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych usterek systemów i instalacji o ile nie wymaga to wymiany urządzeń i/lub materiałów a pracochłonność usunięcia usterki nie przekracza 2 roboczogodzin. W przypadku stwierdzenia usterki, której usunięcie wymaga dokonania wymiany lub większej pracochłonności, Wykonawca każdorazowo opracowuje i przedstawia Zamawiającemu do akceptacji kosztorys usunięcia usterki.

Przeгляд jest kwitowany każdorazowo protokołem zawierającym wykaz wykonanych czynności sprawdzających oraz ich rezultat.

Częstotliwość wykonywania przeglądów - 1 raz w miesiącu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

1. Usługi serwisowe.

Usługi serwisowe wykonywane są na wezwanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Obejmują naprawy systemów i instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu naprawy z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych.

Czas podjęcia działania od zgłoszenia przekazanego przez Zamawiającego drogą

telefoniczną – max 3 godziny. Za czas reakcji rozumie się czas pomiędzy wezwaniem telefonicznym a przybyciem pracownika serwisu Wykonawcy do obiektu i przystąpieniem do czynności serwisowych.

Wykonawca prześle Zamawiającemu informacje o numerze telefonu do wezwań serwisowych w cyklu 24 godzinnym.

W ramach usług serwisowych Wykonawca będzie świadczył Zamawiającemu usługi polegające na drobnych modernizacjach systemów i instalacji wynikających z potrzeb Zamawiającego. Prace takie będą wykonywane na podstawie kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca musi zatrudniać w formie umowy o pracę co najmniej 4 pracowników posiadających kwalifikacje instalatora/pracownika serwisu systemów teletechnicznych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca, dla potwierdzenia doświadczenia w świadczeniu usług serwisu i przeglądów okresowych, musi się wykazać wykonywaniem takich usług w okresie ostatnich 3 lat dla co najmniej trzech podmiotów. Roczna wartość usług na rzecz każdego podmiotu nie mniejsza niż 20 000 zł netto

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Potwierdzenie uprawnień do obsługi urządzeń do 1 kV na stanowisku eksploatacji

Oświadczenie Wykonawcy, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne i minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie usługi

Potwierdzenie znajomości pracowników obsługi systemów: SSP – Schrack, DSO – Ambient, SSWiKD – UTC Fire&Security (Aritech), CCTV – UTC Fire&Security (Aritech) i BCS, System multimedialny na sali konferencyjnej – Alnet (system rejestracji)

Potwierdzenie przez minimum 2 pracowników, którzy będą przeprowadzali konserwację instalacji alarmowych w Kancelarii Niejawnej posiadania aktualnych poświadczeń bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE oraz aktualne zaświadczenie o szkoleniu z zakresu informacji niejawnych oraz potwierdzenie posiadania przez firmę Wykonawcy trzeciego stopnia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego – potwierdzającego zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach

Informacje dodatkowe

Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na wykonane usługi i naprawy na okres 12 miesięcy

Branże CPV

- 50340000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
- 50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

Pliki do pobrania

[Opis Przedmiotu Zamówienia pdf, 1.76 MB](#)

[Wzór oferty doc, 39 KB](#)

[Wzór oferty pdf, 542.41 KB](#)

[Wzór umowy pdf, 3.22 MB](#)

[Zapytanie ofertowe pdf, 2.87 MB](#)

[Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 1.2 MB](#)

Dodano po publikacji w dniu 18.01.2021 10:19:47

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

18.01.2021 10:19:47

Jacek Wiechnik

Zakończenie postępowania "Usługa konserwacji instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, systemu rozgłaszania alarmu, systemu sygnalizacji włamania oraz kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowanej i instalacji multimedialnej oraz RTV w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Zarzeczce 13 B przez okres 12 miesięcy

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Rafał Marcinkwski, Ramsec

Piaseczno 52
05-660 Warka

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.



[Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link



[Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.