

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r8909,Dostawa-z-wymiana-oleju-hydraulicznego-wra-z-z-przewodami-i-filtrami-na-jazie-w-N.html>
24.04.2024, 09:11

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa z wymianą oleju hydraulicznego wraz z przewodami i filtrami na jazie w Nysie

Przetarg nieograniczony

[PDF](#)
[Drukuj](#)
[Powiadom](#)
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław

tel.71 33 78 868

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
WR.ROZ.2810.72.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
08.09.2021 12:00

Termin składania ofert
12.10.2021 09:00

Termin otwarcia ofert
12.10.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Dane dotyczące zamknięć i układu hydraulicznego jazu klapowego nr 2 w Nysie (powyżej Mostu Józefa Bema)

Zamknięcia główne jazu to trzy kłapy stalowe o napędzie hydraulicznym. Dwa niezależne napędy hydrauliczne umieszczone są w nadbudówkach po obu stronach kłapy i pracują w czasie normalnej eksploatacji. Jeden niezależny napęd kłapy składa się z dwóch siłowników hydraulicznym i dwóch agregatów hydraulicznych zalanym olejem.

a. Podstawowe parametry zamknięć klapowych:

- > liczba przęseł: 3,
- > światło zamknięcia: 23m,
- > wysokość kłapy od osi obrotu do końca kłapy: 3,2m,
- > wysokość piętrzenia na progu: 4,38m,

- › kąt obrotu kłapy: 75°.

a. Podstawowe parametry siłownika:

- › siłownik dwustronnego działania,
- › średnica wew.: 360mm,
- › średnica tłoczyska: 200mm,
- › suw tłoka 2800mm,
- › ciśnienie robocze w komorze nadtlukowej: 5MPa,
- › ciśnienie robocze w komorze podtlukowej: 29MPa,
- › częstotliwość ruchów: min. 3 razy dziennie.

a. Podstawowe parametry agregatów (zasilaczy) hydraulicznych:

- › zasilacze ze zbiornikiem oleju (obecnie Azzola32 i Premium 22),
- › nadbudowane zespoły pompowe,
- › nadbudowane filtry oleju,
- › objętość całkowita pojedynczego systemu ok. 640 dm³,
- › ciśnienie maksymalne pompy: 27,5MPa.

a. Parametry przewodów hydraulicznych:

- › przewody elastyczne wykonane z gumy na bazie kauczuku (NBR),
- › wewnętrzny oplot stalowy,
- › końcówki ze stali węglowej w ocynku lub nierdzewne
- › 6 kompletów: 13x2450 - 3szt, 31x1500 - 1szt, (w sumie 24 szt.) - końcówki proste.

a. Parametry wkładów filtrów olejowych i filtrów powietrza :

- › 6 kompletów: R928005873 1.0100 typ: PWR10-A00-0-M,
- › 6 kompletów: R928006701 2.0063 typ: PWR10-A00-0-M.
- › 6 kpl. filtrów powietrza wraz z wkładem silikażel : R928049173 typ: BFSK40-2x/H3V3-M-0
- › 6 kpl. filtrów powietrza :R928049575 typ 89.40-2X/H3V3-800-0-M lub 80.45/21 H10XL S00-0-M

1. Zakres usług i czynności przewidziany do wykonania:

- > dostawa oleju hydraulicznego (jednego producenta i o jednakowej lepkości obecnie układy zalane są olejem o różnej lepkości i różnego producenta) - parametry oleju : olej hydrauliczny typ HV o wysokim wskaźniku lepkości spełniający normę DIN 51524 P3 HVLP , ISO 6743/4 HV o lepkości 32
- > dostawa przewodów hydraulicznych elastycznych o parametrach nie gorszych niż obecnie pracujące, 6 kompletów w rozmiarach: 13x2450 - 3szt, 31x1500 - 1szt(łącznie 24 szt.) , - końcówki proste ,

wykonane ze stali węglowej ocynkowane lub nierdzewne

- > dostawa filtrów olejowych, 6 kompletów: R928005873 1.0100 typ: PWR10-A00-0-M oraz 6 kompletów: R928006701 2.0063 typ: PWR10-A00-0-M, wraz z uszczelnieniem obudowy
- > dostawa 6 kpl. filtrów powietrza wraz z wkładem silikażel : R928049173 typ: BFSK40-2x/H3V3-M-0
- > Dostawa 6 kpl. filtrów powietrza :R928049575 typ 89.40-2X/H3V3-800-0-M lub 80.45/21 H10XL S00-0-M
- > zrzut obecnego oleju hydraulicznego z układów,
- > rewizja i czyszczenie mechaniczne zbiorników,
- > wymiana dostarczonego oleju w całym układzie hydraulicznym napędu wszystkich 3 klap,
- > zalanie przefiltrowanego oleju do klasy 6 wg. 1638NAS,
- > wymiana dostarczonych, wszystkich 6 kompletów przewodów hydraulicznych,
- > wymiana dostarczonych, wszystkich 6 kompletów wkładów filtrowych oleju,
- > wymiana dostarczonych, wszystkich 6 kompletów wkładów filtrowych powietrza wraz z wkładem silikażel
- > wymiana dostarczonych, wszystkich 6 kompletów wkładów filtrowych powietrza
- > ewentualne odpowietrzenie układu,
- > utylizacja zrzuconego „starego” oleju,
- > utylizacja 5 kompletów „starych” przewodów hydraulicznych,
- > utylizacja 12 kompletów wkładów filtrów olejowych i 12 kompletów filtrów powietrza
- > zwrot zamawiającemu obecnych wkładów silikażel
- > uczestnictwo w uruchomieniu wszystkich układów po wykonaniu wszystkich powyższych czynności,
- > uczestnictwo przy kontrolnym opuszczaniu i podnoszeniu każdej z klap po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, przynajmniej jeden pełen cykl dla

każdej klapy,

- inne czynności niezbędne do przywrócenia prawidłowej pracy obiektu jak przez rozpoczęciem prac,

1. Dostęp do obiektu i układów hydraulicznych:

Obiekt jazu klapowego zlokalizowany jest w km 62+314 Nysy Kłodzkiej w miejscowości Nysa. Dostęp do obiektu nie jest ograniczony. Między przyczółkami jazu znajduje się most technologiczny

o nośności 30t. Do każdej nadbudówki jazu jest możliwy dojazd pojazdem o masie całkowitej nieprzekraczającej nośności mostu. Szerokość mostu technologicznego to 6,0m. Agregaty hydrauliczne zlokalizowane są w pomieszczeniach wentylowanych nadbudówek, . Siłowniki i przewody hydrauliczne zlokalizowane są w maszynowniach jazu. W rejonie obiektu istnieje plac na którym dopuszcza się wyładowanie zbiorników czy beczek z olejem.

1. Serwis posprzedażowy:

- czterokrotne wykonanie sezonowych badań oleju raz w roku począwszy od roku 2022, pobranie próbek oleju z każdego zasilacza i poddanie ich badaniu laboratoryjnemu typu ANAC Classic, sprawdzenie oleju pod kątem zanieczyszczenia(klasa czystości NAS 1638), lepkości i wskaźnika lepkości, zawartości wody, liczby kwasowa i możliwości dalszego eksploataowania.

1. Inne informacje:

- prace będą wykonywane w trakcie normalnego okresu użytkowania jazu,
- zaleca się wykonywanie prac osobno dla każdego przęsła jazu,
- zaleca się wykonywanie prac w dni pracujące w godzinach 8:00 - 16:00,
- prace należy prowadzić pod nadzorem pracownika PGW WP,
- Zamawiający gwarantuje pomoc ze strony obsługi obiektu, możliwe udostępnienie wózka widłowego lub ciągnika z turem czołowym w celu rozładowania lub załadowania materiałów,
- Zamawiający gwarantuje dostęp do pomieszczeń socjalno - sanitarnych,
- Zamawiający gwarantuje dostęp do bieżącej wody i prądu elektrycznego,
- oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia m.in. zakupem materiałów, dostarczeniem materiałów, usługami wymiany, napełnienia, filtracji, kontroli, sprawdzenia etc.

- dopuszcza się zorganizowanie wizji lokalnej na terenie obiektu w Nysie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Panią Dorotą Lechowicz tel. 605 183 423.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunków.

Warunki realizacji umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

Branże CPV

- 42913300-2 - Filtry oleju
- 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

Pliki do pobrania

[Ogłoszenie o zamówieniu pdf, 100.62 KB](#)

[WR.ROZ.2810.72.2021 - Dostawa z wymianą oleju hydraulicznego wraz z przewodami i filtrami na jazie w Nysie pdf, 325.67 KB](#)

[załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc, 209 KB](#)

[załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia docx, 46.75 KB](#)

[załącznik nr 3 - JEDZ \[zip\] zip, 73.04 KB](#)

[załącznik nr 4 - Ośw. Wyk. grupa kapitałowa docx, 41.38 KB](#)

[załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy pdf, 782.02 KB](#)

[Wyjaśnienia SWZ, nr 1 pdf, 65.28 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 16.09.2021 09:33:33

[Wyjaśnienia SWZ, nr 2, 3 pdf, 76 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.09.2021 08:41:13

[Zawiadomienie o modyfikacji SWZ pdf, 53.01 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.09.2021 09:15:16

[załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia - modyfikacja docx, 43 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.09.2021 09:15:16

[załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ docx, 38.19 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 22.09.2021 09:15:16

[Wyjaśnienia SWZ, nr 4 pdf, 44.67 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 01.10.2021 13:48:48

[Zmiana treści SWZ pdf, 76.64 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 04.10.2021 13:29:00

[Wyjaśnienia treści SWZ, zmiana SWZ pdf, 208.21 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.10.2021 12:51:43

[załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia - modyfikacja 2 docx, 50.1 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.10.2021 12:51:43

[załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy modyfikacja pdf, 357.25 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 07.10.2021 12:51:43

[Informacja z otwarcia ofert pdf, 32.47 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 12.10.2021 10:25:08

[Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 80.14 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 26.10.2021 11:40:55

Komunikaty zamawiającego

Data

Opublikowane przez

Treść

16.09.2021 09:35:26

Mariusz Łuczkiwicz

Informuję, iż na Platformie Zakupowej Wykonawca umieścił odpowiedzi na złożone zapytania.

22.09.2021 08:42:14

Mariusz Łuczkiwicz

Informuję, iż na Platformie Zakupowej Zamawiający umieścił odpowiedzi na złożone zapytania.

22.09.2021 09:16:29

Mariusz Łuczkiwicz

Informuję o modyfikacji SWZ.

01.10.2021 13:49:53

Mariusz Łuczkiwicz

Informuję, iż na stronie postępowania pojawiły się wyjaśnienia dotyczące SWZ.

04.10.2021 13:29:53

Mariusz Łuczkiwicz

Informuję o zmianach w treści SWZ.

04.10.2021 13:31:07

Mariusz Łuczkiwicz

Zmiana SWZ

07.10.2021 12:53:45

Mariusz Łuczkiwicz

Informuję, iż na stronie postępowania pojawiły się wyjaśnienia dotyczące SWZ, skutkujące zmianą SWZ i załączników 2 i 5

12.10.2021 10:32:53

Mariusz Łuczkiwicz

Informuję, iż na stronie zamieszczono informację z otwarcia ofert.

26.10.2021 11:48:18

Mariusz Łuczkiwicz

Wybór Wykonawcy

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

COLEN Krzysztof Olender

ul. Rybnicka 33b

47-435 Żytna

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.